



VÝVOD:

- Vedení do podružného RZV HR1
- Kabel CYKY 5x4mm2, délka 35m, N vodič není zapojen
- Rozdělení PEN na PE+N je provedeno v domovním rozvaděči
- Signál HDO je veden samostatným kabelem CYKY 3x1,5

POZNÁMKY:

- Doplnit do stávající skříňě při respektování aktuálních předpisů distributora

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

	Zodpovědný projektant		
	Ing. et Ing. Lukáš Císař		
	Vypracoval		
	Nataliia Lupyr		
	Patrik Donabauer		
			<b>D2C</b> PROJEKT group s.r.o.
Gebauerova 4502/18 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310			IČ: 07289227 DIČ: CZ07289277 www.d2c.cz

Místo stavby: Orlí 11, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2021_104
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	04.06.2021
Stavba: ULICE ORLÍ 11 - OPRAVA BYTU č. 7	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	-
Část stavby:	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.3 Elektroinstalace		
Obsah výkresu: ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ		
	D.1.4.3.b.3	

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.