

SP. ZN.: 7500/OPP/MMB/0281820/2020/4
Č. J.: MMB/0324380/2020/V/zs

VYŘIZUJE: Ing. arch. Mgr. Petra Vobořilová
TEL./E-MAIL: 542 173 236/voborilova.petra@brno.cz

Brno 05.08.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti statutárního města Brna, IČ 44992785, Městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, zastoupeného společností consequence forma s.r.o., IČ 04849582, sídlem č. p. 760, 756 04 Nový Hrozenkov, podané dne 8.7.2020 a doplněné dne 16.7.2020, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“),

v y d á v á

ve věci:

Moravské náměstí, pozemky p. č. 802, 803/1 a 6, vše k. ú. Město Brno

- *Městská památková rezervace Brno ustanovená nařízením Vlády ČSR č. 54/1989 Sb.*

- přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu

závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 zákona správního řádu:

Umístění a provedení prací souvisejících s přesunem základu kotvícího lana stávajícího trakčního sloupu č. 13/50 nesoucího převěšovou vazbu trolejového vedení trolejbusových linek, v parku na Moravském náměstí v Brně, na pozemcích p. č. 802, 803/1 a 6, vše k. ú. Město Brno, v rozsahu dle předložené projektové dokumentace (DÚR + DSP) zpracované Ladislavem Hobzou a Ing. Vaníčkem v únoru 2020 a projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Sládkem a Ing. arch. MArch. Šipulovou v červenci 2020, dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

je přípustné.

Odůvodnění

Moravské náměstí v Brně, pozemky p. č. 802, 803/1 a 6, vše k. ú. Město Brno, se nachází na území Městské památkové rezervace (MPR) Brno, ustanovené nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19. 4. 1989.

OPP MMB obdržel žádost statutárního města Brna, IČ 44992785, Městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, zastoupeného dle plné moci společností consequence forma s.r.o., IČ 04849582, sídlem č. p. 760, 756 04 Nový Hrozenkov, o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci. Součástí podání je dokumentace (DÚR + DSP) zpracovaná Ladislavem Hobzou a Ing. Vaníčkem v únoru 2020 a dokumentace zpracovaná Ing. arch. Sládkem a Ing. arch. MArch. Šipulovou v červenci 2020.

Návrh předpokládá přeložení základu kotvícího lana stávajícího trakčního sloupu č. 13/50 nesoucího převěsovou vazbu trolejového vedení trolejbusových linek, nacházejícího se v parku na Moravském náměstí. Ukotvení stožáru je navrženo zřízením nového betonového bloku (o rozměrech 1,0 x 1,2 m, výšky 1,0 m) pod terénem, v poloze, která má vyhovovat plánovaným parkovým úpravám. Na betonový blok bude dle návrhu pomocí chemických kotev uchycena nerezová příruba, na kterou bude přivařeno nerezové půloko z kulatiny o průměru 16 mm pro přichycení lana kotvícího předmětný stožár.

OPP MMB si v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči vyžádal k předmětnému záměru písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně, jakožto odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 30.7.2020 pod č.j. NPÚ-371/56368/2020 (SP) a na OPP MMB doručeno dne 4.8.2020. NPÚ ÚOP v Brně „na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot dotčeného území.“

OPP MMB vycházel při posuzování žádosti a zpracování závazného stanoviska z předložené projektové dokumentace a z obsahu výše uvedeného odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně. OPP MMB v souladu s NPÚ ÚOP v Brně dospěl k závěru, že navrhovaný přesun základu kotvícího lana předmětného stávajícího trakčního sloupu je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný. Umístění a provedení akce neovlivní negativním způsobem stavebně-historické hodnoty MPR Brno.

V souvislosti s předpokládanými výkopovými pracemi OPP MMB upozorňuje na povinnost vyplývající z § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči, týkající se archeologického výzkumu a archeologického nálezu.

Podkladem tohoto závazného stanoviska jsou mimo jiného výkresy č. 2 – „Situace“ a č. 3 – „Betonový blok základové kotvy“, jejichž platnost je stvrzena razítkem a podpisem OPP MMB.

S ohledem na shora popsané skutečnosti rozhodl OPP MMB tak, jak je uvedeno ve výroku závazného stanoviska.

Poučení

Toto závazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu úkonem, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci



Ing. arch. Martin Zedníček
vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 1

OBDRŽÍ: consequence forma s.r.o., IČ 04849582, Botanická 59, 602 00 Brno
spis

NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně

→ KOLISTĚ

Súvňajci traktori sloup

Slavajici larový plevs trojejtového vedení

Slávající urolejová stopa

Slávajci pevný držák trolejového vedení

Svázející přikovení trakčního sloupu - zrušit

Skládející betonový blok základové kotvy - zrušit

Nové lanové příkolivní sloupny

Nový betonový blok základové kotvy

Souřadnice JT SK nového betonového bloku základové kotvy

Obvod slavyby 85,1 m²

MAGISTRAT MESTA BRNA Obšir prijavljenosti 16.07.2020	
Dostto: 16-07-2020	4
Cj.: Pili:	


5.8.2020

MAGISTRI MĚSTA BRNA
Odbor řízení a péče

Časopis filmového děje /
Malinovsky náč. 3, Brno

-004-

OPP/MB/0281820/2020



Súvňajci traktori sloup

Slavajici larový plevs trojejtového vedení

Slávající urolejová stopa

Slávajci pevný držák trolejového vedení

Svázející přikovení trakčního sloupu - zrušit

Slávajici betonový blok základové kory - zrušiti

Nové lanové příkolivní sloupny

Nový betonový blok základové kotvy

Souřadnice JT SK nového betonového bloku základové kotvy

Obvod slavyby 85,1 m²

PROUDOVÁ SOUSTAVA TRAKCE 2 - 600 V / DC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM TRAKCE DVOJITOU IZOLACÍ

OBJEDNATEL	Consequence forma s.r.o.	Ladislav HOBZA projektant pevných trakčních zařízení Zahradníková 503/15a, 602 00 BRNO hobza.projekt@seznam.cz Tel:723 051 178
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HOBZA	
VYPRACOVÁL	HOBZA, ING. VALNÍČEK	
KRESLIL	AutoCad	
INVESTOR	ÚMČ Brno - stěd	
NÁZEV AKCE	DATUM	
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ OBJEKT IO 701 Přesun zkladu kotvícího lano trakčního sloupu č. 13-50 NÁZEV VÝKRESU	FORMÁT	VIII.2019
	MĚŘÍTKO	2A4
	STUPĚN	1:250
	ČÍSLO UKLOU	DŮR+OSP
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	11/78/2019
	ČÍSLO SOUPRAVY	453
	ČÍSLO VÝKRESU	2

SITUACE

BETONOVÝ BLOK ZÁKLADOVÉ KOTVY

NEREZOVÉ OKO Z KULATINY Ø 16 MM,
PŘIVAŘENÉ NA NEREZOVOU PLOTNU O
ROZMĚRECH 300 X 300 X 20 MM,
PŘITAŽENOU NEREZOVÝMI MATKAMI M 16



NEREZ SVORNÍK M 16 DÉLKY 300 MM

TERÉN - VOLNÁ NEBO ZELENÁ PLOCHA

HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU O PRŮMĚRU
Ø 18 MM JE 250 MM - POUŽITY ČTYŘI AMPULE
CHEMICKÉ HMOŽDINY

BETONOVÝ BLOK
BETON MIN. JAKOSTI C 20/25 XC2

ROSTLÁ ZEMINA



J.Š.2020
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3, Brno
-004-

OPP/M40/0281820/2020