

Korespondenční adresa

Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Consequence forma s.r.o.
Botanická 59
602 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

07/07/2020

Naše značka

14840/2020/TB

Vyřizuje / linka

Ing. Chromá / 545 162 845
chroma@teplarny.cz

V Brně, dne

20/07/2020

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Akce	Park na Moravském náměstí v Brně IO 701 Přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu
Žadatel	Consequence forma s.r.o.
Investor	Statutární město Brno
Zpracovatel PD	Consequence forma s.r.o.
Účel stanoviska	Pro vydání stavebního povolení
Platnost stanoviska	Do 20/07/2022
MČ, k.ú.	Brno – střed, Město Brno
Ulice	Moravské náměstí

Vážení,

společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB) nemá k vydání stavebního povolení námitek.

Nové umístění základu kotvícího lana, jak je zakresleno ve Vámi dodané dokumentaci, nekoliduje se zařízením ve vlastnictví ani ve správě TB a nezasahuje do ochranného pásma zařízení TB.

Nejbližší tepelný rozvod TB v blízkosti uvedené akce, který je třeba respektovat zejména při staveništní dopravě, je horkovod 2xDN300/500 v bezkanálovém uložení, jehož součástí je i svazek komunikačních kabelů uložených nad horkovodním potrubím a jehož trasa je ve Vámi dodané situaci zdokumentována.

Staveništní doprava v ochranném pásmu uvedeného horkovodu bude řešena tak, aby nebylo naše zařízení přetěžováno svislým tlakem, např. překrytím silničními panely apod. Zatížení terénu v ochranném pásmu tepelného rozvodu v bezkanálové provedení žádáme dodržet na hodnotě max. 10 kPa. Při kladení více krycích panelů nebo desek budou jejich delší svislé plochy v místě spojování orientovány pokud možno kolmo k ose chráněného potrubí. Nepřípustné je umístění spojů panelů v ose potrubního svazku a přímo nad tepelným potrubím.

Pro potřebu vytyčení uvedeného horkovodu kontaktujte, prosím, min. 7 dnů před vlastním vytyčením pracovníka TB (mobil 725 953 140) na odboru technického rozvoje, a to každý pracovní den od 8:00 do 9:00.

Toto stanovisko platí pro dokumentaci doručenou do TB dne 13/07/2020 v příloze žádosti o vyjádření ze dne 07/07/2020.

S pozdravem

V2



TEPLÁRNY BRNO
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P.O. BOX 215, 658 15 Brno

.....
Ing. Martin Šroubek, MBA
vedoucí odboru technického rozvoje