

Consequence forma s.r.o.
Nový Hrozenkov 760
756 04 Nový Hrozenkov

NAŠE ZNAČKA
S / 304 / 1348 / 19

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE
14.10.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení
„Park na Moravském náměstí“

CELKOVÉ ŘEŠENÍ

Jako správce stromořadí na Moravském náměstí nemáme k navrženému řešení samotného parku připomínky. Domníváme se však, že na park navazující obvodové chodníky tvoří s parkem funkční i optický celek a není vhodné je z řešeného území vyloučit. Jedná se o alej 8 javorů na východní straně území a řadu 4 lip na západní straně (podobně byly řešeny obvodové chodníky parku Koliště).

Uvažované úpravy jsou již naznačené v části PD Vegetační úpravy, dopracování a zahrnutí do řešeného území bychom velmi uvítali.

Návrh úprav:

- alej javorů na východní straně – zlepšení kořenové zóny a retenční schopnosti půdního profilu, pokud to poloha inženýrských sítí umožní, doplnění řady stromů dosadbou.
- alej lip na západní straně – vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu a krátkodobé perspektivě stromů stromy nahradit novou výsadbou, záhony pro výsadbu upravit tak, aby nebyl okraj záhonů vyvýšený a zajistit dostatečný prokořenitelný prostor i pod zpevněným povrchem (např. za pomoci strukturních substrátů).

PODMÍNKY OCHRANY STROMŮ

- **Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.**

Ochrana kořenů

- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
- **V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.**

Ochrana kmene a koruny


- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochrané opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.

Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a ke konzultaci technologií stavby ve vazbě ke stromům (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760, koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298).
- Požadujeme předložit inventarizaci dřevin s jejich oceněním. V případě poškození stromů vlivem stavby bude požadována náhrada.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO



Ing. Jozef Kasala
ředitel