





















LEGENDA ZNAČEK:

-  VYPÍNAČ Č.1
-  VYPÍNAČ Č.5
-  VYPÍNAČ Č.6
-  VYPÍNAČ Č.7
-  VYPÍNAČ Č.6+6
-  VYPÍNAČ Č.5+1
-  ZÁSUVKA AC230V/16A JEDNODUCHÁ
-  ZÁSUVKA AC230V/16A DVOJ. S NATOČENOU DUTINOU
-  ZÁSUVKA AC230V/16A DVOJ.S NATOČ.DUTIN.+SVODIČT3
-  ZÁSUVKA TV + R + S
-  RB - ROZVADĚČ BYTOVÝ
-  SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ
-  SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ
-  VÝVOD 3F
-  POŽÁRNÍ HLÁSIČ KOUŘE BATERIOVÝ
- 10/oz ČÍSLO OBVODU/SVÍTIDLO
-  AKUSTICKÁ SIGNALIZACE(EL.ZVONEK)
-  DOMOVNÍ TELEFON
-  OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
-  VENTILÁTOR S DOBĚHEM

POZNÁMKA


- NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
- OCHRANA PŘED ÚZAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTIMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.
- NA CHODBĚ PŘED BYTEM BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NA ROZVODY UPC, ODTUD BUDE KABEL VEDENÝ AŽ DO BYTU K ZÁSUVCE V TRUBCE d=20 mm. ROZŠÍŘENÍ INTERNETU V BYTĚ SE UVAŽUJE POMOCÍ WIFI ROUTERU/MODEMU, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN HNED ZA ZÁSUVKOU. ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH.
- PRO HDO A 3F NAPOJENÍ BYTU A BUDE MEZI BYTEM A CHODBOU PŘIVEдена TRUBKA d=32 mm, V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDOU ZATAŽENY NOVÉ KABELY Z ER DO RB.



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS




Zodpovědný projektant

Ing. et Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Nataliia Lupyr

Patrik Donabauer



D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502/18
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 07289227
DIČ: CZ07289277
www.d2c.cz

Místo stavby: Orlí 5, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2021_104
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	04.06.2021
Stavba: ULICE ORLÍ 5 - OPRAVA BYTU č. 18	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
Část stavby:	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.4.3 Elektroinstalace	D.1.4.3.b.1	
Obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE - NOVÝ STAV		