

**Vážený pan  
Ing. arch. Vít Kolaja**

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/05658/2021**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **[simandlova@tsb.cz](mailto:simandlova@tsb.cz)**

DATUM: **18.05.2021**



Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

**Název akce : „Kotlářská 11 – zpracování projektové dokumentace na opravu balkónů a fasády v nutném rozsahu“**

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce nedojde k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO), ale při pojiždění mechanismů a stavební techniky může dojít k poškození povrchového zařízení (stožáry, rozvaděče). S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- při vjíždění mechanismů mimo veřejné komunikace a při zřizování zařízení staveniště požadujeme kabely VO vytýčit (písemnou objednávku zašlete 14 dnů předem na adresu našeho pracovníka [podatelna@tsb.cz](mailto:podatelna@tsb.cz), a na místo s pojižděnými kabely položit silniční panely.
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka správy majetku TSB, a.s (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení stavby přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Předávací protokol bude předložen při kolaudaci
- zahájení prací musí být oznámeno správcí VO písemně
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 2 let
- veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s (tel. 545424040)
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

**Toto vyjádření má platnost jeden rok.**

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

 **Technické sítě Brno,  
akciová společnost**  
Barviřská 822/5, 602 00 Brno  
TEL: +420 545 424 030  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285