



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

PassiveArchitecture s.r.o.

Naardenská 141
688 01 UHERSKÝ BROD

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO
	721/011518/2021/RŠI	Ing. Šlesingerová / 543 433 214	20.05.2021
VĚC		212005R88	

Brno, p.č. 1053 v k. ú. Veverí, ul. Kotlářská 11, Brno - územní rozhodnutí a stavební povolení -oprava balkonů a fasády - souhlasné stanovisko s podmínkami

Jedná se o bytový dům na pozemku p.č. 1059 v k.ú. Veverí na ul. Kotlářská 11, Brno. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající a nebude do nich zasahováno. Předmětem stavebních prací jsou opravy balkonů a fasády.

Stavbou lešení může dojít k dotčení ochranného území vodovodní přípojky, která je provozována Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Z hlediska provozovatele vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu souhlasí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se stavbou lešení dle předložené PD, při dodržení podmínek:

- Před zahájením prací vytyčte a proti poškození viditelně vyznačte vodovodní přípojku a kanalizační přípojku BD Kotlářská 11, Brno. Vodovody a vodovodní přípojky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Vám v případě potřeby vytyčí po předchozí tel. dohodě p. Stelzel, tel. č. 606 676 302 (placená služba), email: vytyceni.vodovodu@bvkc.cz. Kanalizační přípojky Vám v případě potřeby vytyčí po předchozí tel. dohodě p. Vrbík, tel. 606 758 358 (placená služba).
- Vodovodní přípojku i kanalizační přípojku zajistěte proti negativním účinkům stavby.
- Objekty zařízení staveniště (sklad materiálu, kontejner, mobilní WC, stavební buňku) umístěte mimo ochranné pásmo vodovodu *včetně přípojek* v našem provozování a mimo ochranné území přípojek kanalizace.
- Paty lešení umístěte mimo trasu vodovodní i kanalizačních přípojek tak, aby bylo zachováno ochranné území (0,75 m od líce potrubí).
- Rovněž přihlédněte k umístění kanalizační přípojky pro nemovitost, která je ve vlastnictví majitele nemovitosti a naše akciová společnost ji neprovozuje, platí však pro ni stejné podmínky pro ochranné území.
- V případě potřeby nebo jakéhokoliv dotčení sítí v provozování naší a.s. požadujeme přizvání na místo stavby příslušného obvodového technika Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pro vodovodní síť – p. Vrbík tel. 606 715 406, pro kanalizační síť – p. L. Vrbík, tel. 606 758 358 a dbejte jejich pokynů.
- Ovládací armatury, hydranty a vstupní šachty musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Vodoměrné sestavy vodovodních přípojek nesmí být během stavby poškozeny nebo měněny. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, **upozorněte dispečink naší akciové společnosti, tel. č. 543 212 537**. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.


Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Toto vyjádření 721/11518/2021/RŠ1 platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data doručení.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Útvar VHR a GIS



Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR