



LEGENDA POTRUBÍ:

- Přívodní potrubí topné vody
- Vratné potrubí topné vody

LEGENDA ARMATUR:

- VK 15 VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT S UVEDENÍM DIMENZE
- KK 25 KULOVÝ KOHOUT S UVEDENÍM DIMENZE
- F 25 FILTR S UVEDENÍM DIMENZE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 Závěsný plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 24 kW s průtokovým ohřevem TV

POZNÁMKY:

- Ekvitermní regulace otopné soustavy bude řízena příslušným modulem (s ekvitermním čidlem).
- Odkouření kotle je navrženo koaxiální DN 80/125 do stávajícího komínového průduchu - viz technická zpráva.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590	FORMÁT: 2 x A4
VYPRACOVAL:	Ing. Simona Dvořáková	
INVESTOR:	Statutární město Brno, Městská část Brno-střed	
STAVBA:	Leitnerova 709/24 - oprava bytové jednotky č. 32	DATUM: 06/2021
OBJEKT:	D.1.4 - VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ: DPS
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA	ČÍSLO ZAKÁZKY:
		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1