

Ing. arch. Michal Kristen  
ATELIÉR  
Svatopluka Čecha 35  
612 00 Brno

NAŠE ZNAČKA  
S / 418 / **1549** / 18

VYŘIZUJE/TELEFON  
Ing. Koutná / 542 212 148, 605 226 760  
koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE  
23.10.2018

**Vyjádření ke stavbě**

**„Oprava objektu Nádražní 4 – odpadní výtah“**

Jako správce stromořadí na ulici Nádražní **souhlasíme se stavbou při dodržení následujících podmínek ochrany stromů:**

- Objekt odpadního výtahu se nachází v těsné blízkosti stromu. **Strom je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.**

**Ochrana kořenů**

- Výkop nebude veden blíže, než je současná konstrukce šachty výtahu.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
- **V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.**

**Ochrana kmene a koruny**

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví.

**Stanovení odborného dozoru**

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole dodržování předepsaných ochranných opatření (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760, koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298).
- V případě poškození stromů bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.

S pozdravem

**Veřejná zeleň města Brna,  
příspěvková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO**

Ing. Jozef Kasala  
ředitel