



Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCBS/2015/0121255/JACE

Spisová značka: 3520/MCBS/2015/0115188/10

Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542 526 261

ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 03.11.2015

VZ malého rozsahu – Křenová 57 – odstranění vlhkosti ve dvoře a oprava dvorní fasády vč. zateplení

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu akce „*Křenová 57 – odstranění vlhkosti ve dvoře a oprava dvorní fasády vč. zateplení*“ byl vznesen jednou ze společností následující dotaz:

- Doplnění specifikace k položce – sokl na fasádě z betonových dlaždic v.300mm D+M, jaké dlaždice mají být použity?
- Odpověď:
viz souhrnná technická zpráva str. 4SOKL
Pod úrovní hydroizolace (předpokl.v.300mm nad upraveným terénem) budou ze stávajících trvale vlhkých konstrukcí odstraněny zbytky omítek. Sokl v této části nad terénem bude proveden z betonových dlaždic 300/300mm, mechanicky kotvených.
Betonová dlažba s hladkým povrchem, barva přírodní.

S pozdravem

Petr Liškutin
vedoucí Odboru investičního a
správy bytových domů