

4

PROJEKT :	REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU		
PROFESE :	VZDUCHOTECHNIKA	OBJEKT :	
PROJEKTANT SPECIALISTA :		PROJEKTANT ARCHITEKT :	
VYPRACOVAL :	ING. P. ČIHÁŘ	VYPRACOVAL :	
ZODP. PROJEKTANT :	ING. J. ČIHÁŘ	KONTRLOVAL :	
OBJEKT :	Základní škola Horní ul. Brno		
INVESTOR :	ŠKOLSKÝ ÚŘAD BRNO MĚNÍNSKÁ UL.		
ÚČEL :	PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY		
OBSAH :	TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	0 3 0 1	DATUM :	03/2003
		Č. DOKUMENTU :	02

Akce : Školní kuchyně ZŠ Horní ul. Brno		301	
Položka specifikace			
Pozice :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek
.	.	.	.
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně			
1.01	Jednotka GEA AT plus 15.15 IVVV	ks	1
1.02	Tlumič hluku G 200 x 500 / 1500	ks	8
	Tlumič hluku G 200 x 500 / 100	ks	16
1.03	Regulační klapka ovl. R 800 x 500	ks	2
1.04	Regulační klapka ovl. R 315 x 315	ks	4
1.05	Nerezová digestoř - 3000 x 2000 včetně : - osvětlení a odlučovačů tuku	ks	2
1.06	Odlučovač tuku IMOS OT H - 560 x 200	ks	1
1.07	Odlučovač tuku IMOS OTH - 400 x 200	ks	1
1.08	Odlučovač tuku IMOS OT H - 400 x 140	ks	2
1.09	Vyústka IMOS VK2 - 2 - R1 - 560 x 200	ks	10
1.10	Vyústka IMOS VK2 - 2 - R1 - 200 x 100	ks	1
1.11	Vyústka IMOS VK2 - 2 - R1 - 400 x 200	ks	6
1.12	Vyústka IMOS VK1 - 2 - R1 - 280 x 100	ks	6
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu : 1500 včetně tvar. dílů	bm	28
	2630 včetně tvar. dílů	bm	40
	3000 včetně tvar. dílů	bm	19
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I vodotěsné do obvodu : 1500 včetně tvar. dílů	bm	16
	2630 včetně tvar. dílů	bm	36
	3000 včetně tvar. dílů	bm	24
	Tepelná a hluková izolace tl. 4 cm s Al. polepem	m2	85
Zařízení č. 2 - Větrání soc. zařízení			
2.01	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200N	ks	1
	Zpětná klapka RSK 200 ED	ks	1
2.02	Tlumič hluku MAA 160 L 600 mm	ks	2
2.03	Protidešťová žaluzie pozink 250 x 250 mm	ks	1
2.04	Vyústka IMOS VK1 - 2 - R1 - 200 x 100	ks	6
2.05	Vyústka IMOS VK1 - 2 - R1 - 280 x 100	ks	3
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu : 1050 včetně tvar. dílů	bm	14
Doplňkový materiál			
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1
Demontáže			
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu 1500 - 2630 mm:	bm	35
	Jednotky pro přívod vzduchu a odvodní ventilátory	ks	2+2