


PODRUŽNÁ ROZVODNICE 5SR2



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
401	UČEBNA	38,54
402	KABINET	36,72
403a	KABINET	19,47
403	CHODBA	

Podružný rozvaděč je stávající – ocelový

Krytí : IP40

Umístění : na chodbě 403

Výška od podlahy – min 1500 mm

Do rozvaděče smějí zasahovat pouze pracovníci znalí.

ČSN 332000 4-41

SOUSTAVA : 3 PE+N st. 50Hz 400/230 TN-C-S

Ochrana před neb.dot.než.č. – samočinným odpojením od zdroje

akce: ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. oprava kabinetů zpracování dokumentace pro provedení stavby	stavebník: Statutární město Brno, měst. část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	zodp. projektant: Ing. Miroslav Licek, ČKAIT 1006732
výkres: PODR.ROZV.5SR2-1PÓL.SCHÉMA-DOPLNĚNÍ	stupeň: DPS, DVZ	
měřítko: -	číslo výkresu: D.1.4.6.03	č.zakázky 2007/2020
		datum: 04.2020