



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Ing. Kazimír Horák

Barvy 779/36
638 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

722/009711/2020/ŠHa

VYŘIZUJE / LINKA

Halvová / 543 433 204

BRNO

06.05.2020

VĚC

200506Š2

Brno, k.ú. Veverí, ul. Smetanova, p.č.1395 - "Podzemní kontejnery na tříděný odpad Brno-střed, lokalita ul. Smetanova"

Stanovisko k PD pro územní souhlas - souhlasné stanovisko s podmínkami

Z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám k Vaší žádosti a doložené PD z 04/2020 (průvodní a souhrnná zpráva, situace, fotogalerie, technická zpráva, půdorys, řezy) sdělujeme následující:

Předložená PD řeší nové stanoviště s podzemními kontejnery na papír, sklo a PET lahve. Rozměry jednoho kontejnerového stanoviště činí cca 7,2 x 2,5 a hl. max. 3 m. Stanoviště bude mít tři kontejnery o velikosti 2x5m³ a 1x3m³. Po stavební stránce budou jednotlivé podzemní kontejnery betonové prefabrikáty čtvercového půdorysu, položené na podkladním štěrkopískovém podkladu. Uvnitř se nachází nádoby z ocelového plechu, které budou vyprazdňovány speciálním vozem.

Dle PD navržená stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodního řadu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pouze úpravou zpevněné plochy nikoliv umístěním vlastních kontejnerů.

Dotčené parcely stavbou: p.č. 1395 k.ú. Veverí

V místě stavby, křižovatka ul. Smetanova – Botanická, v k.ú. Veverí, se nachází vodovodní řady, vodovodní přípojky a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Je nutné přihlídnout k umístění kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, které neprovozujeme, a jsou majetkem majitelů nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky pro ochranné území.

S předloženou PD souhlasíme a z důvodu respektování vodovodních řadů a kanalizačních stok, včetně jejich ochranných pásem a respektování ochranného území vodovodních přípojek, požadujeme dodržení těchto podmínek:

- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození veškeré vodovodní řady a vodovodní přípojky a kanalizační stoky, které budou danou stavbou dotčeny. Vytyčení vodovodních řadů a vodovodních přípojek dohodnete s pracovníkem naší akciové společnosti p. Stelzelem - tel. 606 676 302, vytycenivodovodu@bvk.cz. vytyčení kanalizačních stok dohodnete s technikem pro kanalizační síť p. Lukáše Vrbíka, tel. č. 606 758 358.
- Dále Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. požadují přizvat na stavbu obvodového provozního technika pro vodovodní síť p. Ondřeje Vrbíka – tel. č. 606 715 406 a obvodového provozního technika pro kanalizační síť p. Lukáše Vrbíka, tel. č. 606 758 358.
- Vodovodní přípojku, vodoměrnou šachtu i sestavu zabezpečte proti poškození.
- Způsob zabezpečení vodovodního řadu, vodovodních přípojek zkonzultujte s obvodovým provozním technikem pro vodovodní síť p. Ondřejem Vrbíkem tel. č. 606 715 406.
- Způsob zabezpečení kanalizačních stok zkonzultujte s obvodovým provozním technikem pro kanalizační síť p. Lukášem Vrbíkem, tel. č. 606 758 358.
- **Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně přípojek dle stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně**

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

a 2,5 m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

- **Dodržte ochranné území vodovodních přípojek.** Ochranné území vodovodních přípojek je vymezeno vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístíte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních přípojek.
- V ochranném pásmu a ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně.
- **Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.**
- Požadujeme řádné zajištění výkopů a montážních jam, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího vodovodního nebo kanalizačního potrubí.
- Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizační stoky, ovládací armatury a poklopy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, která jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., a musí být umožněn přístup k nim.
- Stav dotčených vodovodních armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, přizvete obvodového technika vodárenského provozu p. Ondřeje Vrbíka – tel. č. 606 715 406. Během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řadu požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p. Ondřeje Vrbíka – tel. č. 606 715 406. V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizační stoky požadujeme přizvat na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p. Lukáše Vrbíka, tel. č. 606 758 358 a dbát jeho pokynů.
- Zahájení prací oznamte provoznímu technikovi min. tři dny dopředu na uvedená telefonní čísla.
- Před zásypem přizvete obvodového provozního technika ke kontrole na místo samé.

Toto stanovisko platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Doložené doklady si ponecháváme pro naši potřebu.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
úřad VHR a GIS
Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR