

Od: Ondrášek Tomáš <ondrasek@sako.cz>
Odesláno: úterý 26. května 2020 13:33
Komu: horakkaz@volny.cz
Kopie: strouhal@sako.cz
Předmět: RE: Podzemní kontejnery ul. Smetanova, Brno - příprava

Dobrý den,

bohužel takové prohlášení nemohu poskytnout. Vzdálenost mezi manipulačním prostorem kontejneru a navrženého umístění parkovacího metru je příliš malá. Poryvem větru může dojít při manipulaci k zhrounutí podzemního kontejneru a poškození automatu. Doporučuji minimální vzdálenost 1 metr od prefa kontejneru.

Každé další jednání ohledně realizace podzemních kontejnerů prosím nadále řešte s panem Strouhalem (strouhal@sako.cz), který má nyní tuto záležitost na starosti.

S přáním krásného dne

Tomáš Ondrášek
mistr svozu

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika
tel. +420 548 138 329
e-mail: ondrasek@sako.cz, www.sako.cz

Prosím, před tiskem tohoto mailu zvažte dopad na životní prostředí.

From: horakkaz@volny.cz [mailto:horakkaz@volny.cz]
Sent: Thursday, May 21, 2020 9:03 PM
To: ondrasek@sako.cz
Cc: 'Milena Studénková'
Subject: Podzemní kontejnery ul. Smetanova, Brno - příprava

Dobrý den pane Ondrášek.

Potřeboval bych Vaše vyjádření k podzemním kontejnerům, které připravujeme s MČ Brno-střed na ul. Smetanova.

Brněnské komunikace vyžadují ve svém vyjádření, které příkládám závazek, že během vyprazdňování podzemních kontejnerů nedojde k poškození parkovacího automatu, který nově umístíme do pravého horního rohu béžové zpevněné plochy – viz příložená situace stavby – parkovací automat je vyznačen červenou barvou a je od prefa kontejneru umístěn ve vzdálenosti 592 mm – na výkrese okótováno – fialový obláček. Bohužel nemám kam jinak automat dát, jediné dále do chodníku, ale to nevím co mi na to Brněnské komunikace napíší, neboť budu zužovat průchod po chodníku. Jinde jsou zase podzemní inženýrské sítě.

Snad bude vystačovat Vaše vyjádření napsané do emailu. Prosím pod vyjádření napište své jméno, funkci ve společnosti a že se vyjadřujete za SAKO.

V kopii posílám RNDr. Studénkové na OŽP MČ Brno-střed, zadavatele projektu. Od MČ bude nutné získat rovněž písemné vyjádření, že pro přesun parkovacího automatu vystaví Brněnským komunikacím před stavbou objednávku.

Požadavek Brněnských komunikací dopíši do Technické zprávy.

Děkuji

Kazimír Horák, projektant

Tel.: 608 341 032

Email: horakkaz@volny.cz



Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.

www.avg.cz