

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
„Vídeňská 229/11, Brno – Rekonstrukce domu“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992785** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Vídeňská 229/11, Brno – Rekonstrukce domu“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Chápeme správně, že dodávka horkovodní přípojky není součástí dodávky generálního dodavatele?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, chápete to správně, dodávka horkovodní přípojky není součástí dodávky generálního dodavatele. Součástí bude zkoordinování subdodávky.

Dotaz uchazeče č. 2:

Výtah

V PD jsou uvedeny půdorysné rozměry OCK šachty 1640 x 1765 mm – jedná se o vnější rozměr? Navržená kabina má rozměry 900 x 1320 mm, kabina umožňující přepravu osob se sníženou orientací by měla mít minimální rozměr 1000 x 1300 mm – máme se řídit projektovaným rozměrem?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ano, jedná se o vnější rozměr. Do objektu je nutné vestavět technické a technologické zařízení takové, aby byly splněny všechny normy a vyhlášky dotčené stavbou.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. Milan Konečný

Mobil: +420 605 201 156

E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz