



LEGENDA:

DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
ROZVADĚČ OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ, UPRAVENÝ

R3.1 SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 1, BÍLÝ
SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 5, BÍLÝ
SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 6, BÍLÝ
SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 6+6, BÍLÝ
SPÍNAČ 10A 250V RAZENÍ 7 IP20, BÍLÝ

**PŘESNÉ PARAMETRY A LEGENDA SVÍTIDEL V PŘÍLOŽENÉ KNIZE SVÍTIDEL
OZNAČENÍ SVÍTIDEL**

SV1/A/110

OZNAČENÍ VYPÍNAČE
TYP SVÍTIDLA
OZNAČENÍ ČÍSLO SVĚTELNÉHO OKRUHU/NAPÁJECÍ ROZVADĚČ

SOUSTAVA:
3PEN sif. 50Hz 400/230V TN-C před RH
3NPE sif. 50Hz 400/230V TN-S za RH
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČE RH
ICN PŘÍSTROJŮ MIN. 10KA
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
V KOUPELNÁCH A TECH. MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENO DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 4mm.
V TRÍDÁCH A V PŘÍSLUŠNÝCH HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍCH MUSÍ BYT ELEKTROINSTALACE PROVEDENA S KRYTÍM VÝŠŠÍM NEŽ IP2X.
ZARÍZENÍ, U KTERÉHO BY TEPLOTA POVRCHU PŘESAHOVALA 60°C, MUSÍ UMÍSTENO TAK, ABY BYLO DĚTÉM NEPŘÍSTUPNÉ.
POLOHA SVÍTIDEL A ZÁSUVEK BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
OZNAČENÍ SVÍTIDEL JE SHODNÉ S KNIHOU SVÍTIDEL, KDE JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY PARAMETRY SVÍTIDLA.
KABELOVÁ TRASA BUDE VEDENA POD OMÍTKOU, V PODHLEDĚ NEBO V PODLAŽE.
KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽE BUDE VOČÍ MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU.
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH.
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT OD VICENASOBÝCH RÁMEČKŮ.

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|
| generální projektant | projektant části | číslo para |
| A99 | Ing. Tomáš Novotný – projekt elektro | |
| Atelier 99 s.r.o. | U Potoke 316, Kozmice, 664 31 | |
| Purkyňova 11/99 | tel.: 731 654 008 | |
| 612 00 Brno | | |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------------|
| architekt | ing. arch. Jiří Batiach | výpracoval | ing. Adrián Maloš |
| HPP | ing. Michal Palíšek | kontroloval | ing. Tomáš Novotný |
| ved. projektant | ing. Marek Vrba | zodp. projektant | ing. Tomáš Novotný |
| stavebník | Stavutální město Brno, městská část Brno-sídlé, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno | | |

**ZŠ A MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ
ve dvorním traktu - projektová dokumentace**

| | | |
|--------------|---------|-----------|
| název stavby | záhadla | A-25-13 |
| objekt | datum | 09/2020 |
| část | vstup | DUR + ÚSP |
| část | návrh | 150 |

D.1.4d ELEKTROINSTALACE

název dokumentu **PŮBOYS 4.NP - SILNOPROUD** číslo přílohy **104**