



# SPECIFIKACE PŘÍPOJNÝCH BODŮ - PLYN

OZN.	Vpusť
PP.01	Plyn - kulový ventil 3/4", výška max.50 mm nad podlahou, 44 kw
PP.02	Plyn - kulový ventil 3/4", výška max.50 mm nad podlahou, 25 kw
PP.03	Plyn - kulový ventil 3/4", výška max.50 mm nad podlahou, 18 kw
PP.04	Plyn - kulový ventil 3/4", výška max.50 mm nad podlahou, 31 kw

POZN. PŘÍVODY PLYNU BUDOU ZAKONČENY PŘÍSLUŠNÝMI VENTILY, VÝVOD VODOROVNĚ

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div><div>PAMARCH</div><div>kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz</div></div>	
Pavel Doležal	Ing.arch. Robert Ševčík	Ing. arch. Anna Fajkus		
Stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			Formát	3A4
Místo stavby: Horní 742/16, 639 00 Brno - Štýřice			Datum	11/2020
Název stavby: ŠJ BRNO, HORNÍ 16, p.o. - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ			Stupeň	DPS
Stavební objekt: SO01			Měřítko	1:50
Obsah:			Číslo paré:	Číslo výkresu
PŘÍPOJNÉ BODY PLYN				D.2 - 5