


### Poznámky:

Křížení a souběh sítí provést dle ČSN 73 6005.

Při křížení dutých prostor na plynovod vždy osadit chráničku s číchačkou.

Chráničku s číchačkou osadit vždy při křížení kanalizace spodem, u křížení vrchem při přiblížení obou potrubí na vzdál. menší než 0,5m.

Hloubky uložení je možné poupravit dle stávající situace v terénu.

Místo stavby : Brno, Moravské náměstí				
Kraj : Jihomoravský				
Vypracoval : Ing. Petr Zíma	Odpovědný projektant: Ing. Petr Zíma	Manažer projektu: Ing. Petr Zíma		
Staveník : GasNet, s.r.o.				
Stavba : <b>REKO MS Brno - Moravské náměstí</b>			Stupeň: DPS	Měřítko : 1:50
			Počet A4 : 1	Výkres č.: D.1-01-04
Výkres : Křížení sítě - svislé odstupové vzdálenosti D.1-01-04 Příčný řez uložení IS			Datum : 07/2020	
			Arch.č. - zak.č. A3065-3065	