


VÁŠ DOPIS Č. J.: OI/MMB/0388074/2020/01
ZE DNE: 14.09.2020
NAŠE Č. J.: MMB/0462910/2020
SPIS. ZN.: OI/MMB/0388074/2020/01/2

Vážený pan
Ing. arch. Martin Sládek
Consequence forma s. r. o.
Botanická 56/59
602 00 BRNO

VYŘIZUJE: Tomáš Kocman 
TELEFON: +420 542 174 716
E-MAIL: kocman.tomas@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrm

DATUM: 02.11.2020
POČET LISTŮ: 01

**Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu
Park na Moravském náměstí v Brně**

Vážený pane

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **pro stavbu Park na Moravském náměstí v Brně** dle předložené dokumentace zpracované v 07/2020 při splnění níže uvedených podmínek, které požaduje, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury statutárního města Brna:

1. Budou respektována vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 722/021156/2020/LKI ze dne 29.09.2020, č.j. 722/020390/2020/MKI ze dne 17.09.2020.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy.
5. Požadujeme koordinaci stavebních prací stavby Park na Moravském náměstí v Brně se stavbou **Brno, Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I, rekonstrukce kanalizace a vodovodu**. Přípravu projektové dokumentace a koordinaci stavby řídí technická pracovnice společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Michaela Běloševičová (tel. 543 433 295), Útvar inženýrských služeb, Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno.
6. Odtok dešťových vod z celkové řešené plochy, vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu, nebude navýšen (aplikací vhodných prvků hospodaření s dešťovou vodou budou odtokové poměry zlepšeny).
7. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna.

8. Zařízení pro předčištění odpadních vod (odlučovač tuků) musí být provozováno tak, aby na vstupu do kanalizace pro veřejnou potřebu byly dodrženy povolené limity dle Kanalizačního řádu města Brna.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas Ol MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
001-

PŘÍLOHY	00
NA VĚDOMÍ	00