

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Spisová značka: SKHSJM 20605/2020
Č.j. KHSJM 22256/2020/BM/HDM
Vytváří: MUDr. Eva Lysá
Pracoviště: Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Tel.: 545 113 045
+420 724 092 078
e-mail: evalysa@khsbmo.cz

Datovou zprávu
Pam Arch s.r.o
Vranova 1241/3
621 00 Brno
ID datové schránky: f66f5w3

V Brně dne 12. května 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ –
„ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, Rekonstrukce pavilonu D: část D1, část D2“

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 941 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska pro vydání společného souhlasu, podané dne 22. 4. 2020 Ing. Arch. Robertem Ševčíkem, Pam Arch s.r.o., sídlem Vranova 1241/3, 621 00 Brno, IČ: 26289491, die předložene píne moci v zastoupení investora (dále také jen „žadatel“), **tohoto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.“ č. 410/2005 Sb.), § 3 odst. 1, odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, JmK s vydáním stavebního povolení pro záměr „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, Rekonstrukce pavilonu D: část D1, část D2“

souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Nejpоздěji ke kolaudaci předloží investor laboratorní rozbor vody v rozsahu - krácený rozbor, dle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., v rozsahu ukazatelů předepsaných v § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 8 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Odběr vzorků pitné vody a leho laboratorní kontrola bude zajištěna u dílčité osvětlení o akreditační osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u dílčité autorizace. Odběr bude provedený ze třízu v kabineu SD.
2. Ke kolaudaci investor předloží doklad o tom, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretar@khsbmo.cz, ID datové schránky: jaa3a35
Strana 1 (celkem 3)

3. Na hygienickém zařízení a u výleky bude k dispozici i teplá voda - § 4a odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 vyhl. č. 410/2005 Sb.
4. Před kolaudací bude doloženo, že nainstalovaná svítidla v herně zajišť osvětlenost 300 lx a jsou v souladu s požadavkem § 12 odst. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb.
5. Nové okno u úklidové komory určené k větrání bude mít ovládání dosažitelné z podlahy - § 17 odst. 2 vyhl. č. 410/2005 Sb.

Odvodnění:

Podáním ze dne 22. 4. 2020 pod podacím číslem KHSJM 20605/2020/BM/HDM byla požádána Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, jako dotčený správní úřad, o posouzení projektové dokumentace stavby „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, Rekonstrukce pavilonu D: část D1, část D2“ pro vydání stavebního povolení.

Předložená projektová dokumentace řeší dva stavební objekty. SO01: Rekonstrukce pavilonu D: část D1 - vnitřní úpravy, změny užívání, zateplení objektu (zřízení školní družiny) a SO02: Zateplení pavilonu D: část D2 - zateplení objektu a nezbytné klempířské práce. Cílem je snížení energetické náročnosti budovy, zlepšení funkcí a užijných parametrů a zároveň zlepšení celkového vzhledu budovy.

Budou zrekonstruovány a dispozicně přerušeny stávající prostory materské školy za účelem provozu školní družiny s kapacitou max. 25 žáků. Budou vystavěny nové nenosné konstrukce a celková dispozice místnosti se změní. Za zádavém bude šatna pro žáky. Z ní bude vstup do kabiny a do herny (51,3 m²). K dispozici bude hygienické zařízení pro dívky (1 WC a umyvadlo), pro chlapce (1 WC, 2 pissoiry, umyvadlo), úklidová komora s vývěvou a hygienické zařízení pro znečištění (umyvadlo a WC). V kabině bude umístěna kuchyňská linka se dřezem, lednicí a MVT. Součástí dodávk stavy bude vybavení hygienických zařízení (držáky a nůžnky, zásobníky mydla, vysoušeče rukou apod.), laevce s věšáky v šatně a kuchyňská linka v kabině.

Vnitřní okenní parapety budou vyměněny za dřevotřískové bílé a vyměněny budou i dveře mezi zádavím a šatnou, šatnou a hernou za hliníkové. Vstupní dveře do objektu budou také hliníkové v bílé barvě. Vybavení rekonstruovaných prostor bude zajištěno pomocí nových ocelových deskových zázemí RADIK VK plan. Tato tělesa budou umístěna v dekoracím zákrvů z tahokovu. V místnostech sociálního zázemí budou osazena tato tělesa bez zákrvů. Vybudováním hyg. zařízení bude nutně zmenš stávající okenní okor. Nové bude ušit pouze do úklidové komory. Odvětrání hygienických zařízení bude zajištěno axálními ventily. A odhanové potrubí bude umístěno v SDK podhledech a vedeno prostupy přes fasádu. Na podlaže místnosti bude mamoleum. Před vstup do objektu bude instalována zapuštěná hrubá čistící zona a do šatny velkoplošná koprová čistící zona. Obklad stěn hygienických zařízení bude z mamolea až do výšky stropu a v úklidové místnosti bude z keramického obkladu také do výšky stropu. Rozvody el. silnoprodu budou kompletně nové. Nové bude řešeno i umělé osvětlení. Rozvody vody se vymění a dopje k výměně celé trasy těchto rozvodů až k výměnkové stanici. Dopje k rozmištění nových ležících svodů kanalizace. Bude provedeno kompletní odvlhčení stavy za použití vyhovující hydroizolace stěn a podlah a chemickou ocnou budou odizolovány svle konstrukce.

SO02 - D2: Fasáda celého objektu bude zateplena minerálními deskami. Oplechování venkovních parapetů a atiky bude provedeno z pozinkovaného plechu. Vybřaná okna budou opatřena elektrickými exteriérovými žaluziemi. U vstupu do objektu bude nové instalována stříška z kovu a bezpečnostního skla. Okapový chodník bude vyměněn - provedení bude z betonové dlažby.

Po zhodnocení předloženého návrhu projektové dokumentace stavby z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví je možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 1, odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 409/2005 Sb. Podmínky č. 3 – č. 5 byly stanoveny v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretar@khsbmo.cz, ID datové schránky: jaa3a35
Strana 2 (celkem 3)

KHS JmK upozorňuje na:

- povinnost, stanovenou v § 41 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcími předpisy,
- povinnost, stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, která se týká uživatelů staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání. Vnitřní prostředí pobytových místností, které budou užívány v průběhu prováděných stavebních prací, musí odpovídat stanoveným hygienickým limitům po celou dobu prováděných stavebních prací.
- povinnost, stanovenou v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 11 odst. 4 a § 12 odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Stavební práce probíhající za provozu školy nesmí překračovat stanovené hlukové limity.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Eva Lysá
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
pracoviště Brno

Rozdělovník

1. Adresát, ID datové schránky: fo6i5w3
2. KHS JmK – spis



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství Brno, Zubatého 685/1, Zábřovice, 61400 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č.: HSBM-73-1-666/1-OPST-2020

Brno 11. 05. 2020

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pam Arch s.r.o.
Vránova 1241/3
621 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Mariana Gejdošová, vrchní komisař, tel.: 950 639 133, e-mail: mariana.gejdosova@firebrno.cz

Název stavby: Rekonstrukce pavilonu D - část D1, část D2, ZŠ a MŠ, Křídlovická 30b, Brno
Místo stavby: Brno, Staré Brno, Křídlovická 904/30b, k. ú. Staré Brno, parc. č. 1599
Stavebník: Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace, Křídlovická 904/30b, Staré Brno, 603 00 Brno
Předložená dokumentace pro stavební řízení
zpracovatel: Ing. arch. Robert Ševčík, ČKA 2869, datum zpracování: 03/2020

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených dokladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 04. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- požární bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“):
zpracování PBR: 04/2020, projektant PBR: Ing. Zuzana Dorazilová, ČKAIT 1004117

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požární bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracovatel Štefánikova 32
1

plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
naměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

1737-431-666/1-0711-2020

**ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
REKONSTRUKCE PAVILONU D:
část D1, část D2**

Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

DSP + DPS

**Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno,
kanceláře: Ječná 29a, 621 00 Brno**

Gabriela Ptáčková, Bořetická 5, Brno
tel. 605 240 493, g.ptackova@tiscali.cz
odb. způsobilost: MV ČR kat. č. Z - 294/98
IČO: 621 16 886

Ing. Zuzana Dorazilová
Ivanovické nám. 28a,
620 00 Brno
ČKAIT: 1004117

duben 2020



[Handwritten signature]

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název stavby: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
REKONSTRUKCE PAVILONU D: část D1, část D2

Místo stavby: Křídlovická 904/30b, 603 00 Brno

Stavebník: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Stupeň dokumentace: DSP + DPS

Projektant: Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno,
kancelář: Ječná 29a, 621 00 Brno

Zodp. projektant PO: Ing. Zuzana Dorazilová, Ivanovické nám. 28a, 620 00 Brno
ČKAIT: 1004117

PODKLADY

Projektová dokumentace - dílčí část, 03/2020;
ČSN 73 0802 Z3 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,
ČSN 73 0834:2011 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb,
další související platné normy,
Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb,

ÚVOD:

Ve stávajícím objektu ZŠ a MŠ budou provedeny stavební úpravy v části D.
Tato část je stavebně oddělena od dalších částí objektu, má vlastní vchod, slouží mateřské škole
a školní družině.
Stavební úpravy zahrnují menší změnu dispozičního členění - přemístění hygienického zařízení
a zateplení obvodových stěn.

POPIS

Dotčená část je jednopodlažní, s plochou střechou, půdorysné rozměry: 10,56 m x 15,57 m.
Konstrukční systém objektu nehořlavý.

Nové příčky z tvárnice Ytong.

Stavební úpravy:

- odvlhčení zdiva,
- nové souvrství podlah,
- v obvodové stěně se jedno stávající okno vymění za menší,
- nad vstupem do objektu bude osazena kovová stříška se sklem,
- zateplení fasády,
- změna dispozice,
- rozšíření otvoru ve vnitřní nosné stěně, nové nadpraží,
- nové příčky.

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

Způsob využití objektu se nemění - ke zvýšení požárního rizika ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2 a) nedochází:

nahodilé požární zatížení: původně: $p_n = 31,61 \text{ kg/m}^2$, nově: $p_n = 32,05 \text{ kg/m}^2$,
součinitel $a_n = 1,04$ beze změny,
součin $p_n \cdot a_n$: původně: $32,87 \text{ kg/m}^2$, nově: $33,33 \text{ kg/m}^2$, rozdíl $0,46 \text{ kg/m}^2$.

Ke zvýšení počtu osob nedochází (ČSN 73 0834 čl. 3.2 b) a c)).

K záměně funkce objektu nedochází (ČSN 73 0834 čl. 3.2 d)).

Ke změně objektu podstatnými stavebními změnami nedochází (ČSN 73 0834 čl. 3.2 e)).

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 se jedná o změnu stavby skupiny I - změna stavby s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Ke změně užívání objektu ve smyslu této normy nedochází, jedná se pouze o přemístění hygienického zařízení a zateplení obvodových stěn.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNY STAVEB SKUPINY I:

- **nosné stavební konstrukce** se nemění kromě rozšíření stávajícího otvoru mezi hernou a novým hyg. zařízením,
překlad nad otvorem z ocelových nosníků bude opatřen vápenocementovou omítkou na pletivu;
- **třída reakce stavebních výrobků na oheň**, ani druh konstrukcí, ani povrchové úpravy stěn a stropů nejsou oproti původnímu stavu zhoršeny,
podlahy: původně PVC, nově marmoleum, sádkokartonové podhledy,
na nové povrchové úpravy stěn a stropů nebude použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů - podhledů navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají;
- **požárně otevřené plochy** v obvodových stěnách se nezvyšují - odstupové vzdálenosti se neposuzují;
zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, požadavky viz níže;
- **prostupy** není třeba řešit - dotčená část objektu tvoří jeden požární úsek;
- **vzduchotechnické zařízení**: pouze hyg. zařízení odvětráno ventilátory;

- **úniková cesta** se nemění, pouze přemístění hyg. zařízení dojde k prodloužení únikové cesty z herny o 1,5 m, délka únikové cesty 15 m nadále vyhovuje,
- dveře na únikové cestě, tj. dveře mezi hernou a šatnou se musí otevírat ve směru úniku, dveře na únikové cestě, tj. dveře mezi hernou a šatnou a dveře do volného prostoru musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoli nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokován či jinak zajištěný (ČSN 73 0810 čl. 13.1.1) - nouzový dveřní uzávěr - tzv. paniková klika dle ČSN EN 179, dveře ovládané motoricky musí umožňovat také ruční otevření;
- v objektu se musí zřetelně označit podle ČSN EN ISO 7010 směr úniku;
- nevzniká požadavek na vytvoření samostatných požárních úseků, celá dotčená část objektu tvoří jeden **samostatný požární úsek**;
- změnou stavby nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezd před objekt ulice Křídlovická, zásobování požární vodou stávající beze změny;
- vnitřní odběrní místo: od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, součín půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení nedosahuje hodnoty 9000 (93,2 x 42,05 = 3919,06), vnější odběrní místo: není změněn - zvýšen stávající požadavek na zařízení pro zásobování požární vodou;
- stávající počet **přenosných hasicích přístrojů** se nemění.

Kontaktní zateplovací systém

Izolace z minerální vaty. Jedná se o objekt s požární výškou do 12 m.

Minimální požadavky dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 a 3.1.3.2:

- ucelená sestava, která musí být z hlediska reakce na oheň hodnocena jako celek (ETICS);
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B,
- tepelně izolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E,
- pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni založení provést průběžné pruh ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 šířky minim. 900 mm,
- pokud je založení pod terénem, není tento pruh požadován,
- pokud je založení méně než 1 m nad úroveň terénu, lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m,
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plané po povrchu stavební konstrukce $i_s = 0$ mm/min,
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.

Elektroinstalace:

musí být provedena dle platných předpisů a ČSN a v provedení do příslušného prostředí.

Provoznuschopnost bude doložena revizní zprávou.

U veškerých spotřebičů dodržovat bezpečné vzdálenosti a další podmínky instalace a provozu stanovené výrobcí jednotlivých spotřebičů.

Dále dodržovat lhůty pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů dle příslušné ČSN.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření.

Brno, duben 2020

Práčková Gabriela, Bořetická 5, Brno
tel. 605 240 493, g.plackova@tiscali.cz

SP. ZN.: 7500/OPP/MMB/0163684/2020/4
Č. J.: MMB/0175329/2020/SZ/zs

VYŘIZUJE: Ing. arch. Radka Sznepková
TEL./E-MAIL: 542 173 238 / sznapkova.radka@brno.cz

Brno 13.05.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti statutárního města Brna, IČO 44992785, Městské části Brno střed, Dominikánská 264/2, Brno, zastoupeného společností Pam Arch s.r.o., IČO 26289491, Vránova 1241/3, Brno, doručené na OPP MMB dne 20.04.2020, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

vydává

ve věci:

Křídlovická 30b, č. p. 513, pozemek p. č. 1599, 1600, 1601, k. ú. Staré Brno

- Ochranné pásmo Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené rozhodnutím OK NVmB č.j. KULT/402/90/Sev.

**Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
rekonstrukce pavilonu D: část D1 a D2**

- dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby

závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu:

Stavební úpravy objektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, p. o., související se snížením energetické náročnosti budovy, odvlhčení zdiva a stavebně-dispoziční úpravy v pavilonu D (D1 a D2), v rozsahu podle popisu prací v žádosti a projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b“, zpracované Ing. arch. Robertem Ševčíkem, Pam Arch s.r.o., Ječná 1321/29a, Brno v březnu 2020, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči

jsou přípustné.

Odůvodnění

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna obdržel dne 20.04.2020 žádost statutárního města Brna, IČO 44992785, Městské části Brno střed, Dominikánská 264/2, Brno, zastoupeného společností Pam Arch s.r.o., IČO 26289491, Vránova 1241/3, Brno, o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci.

Objekt Křídlovická 30b není evidován ve smyslu zákona o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, nachází se na území OP MPR Brno, ustanoveného rozhodnutím Odboru kultury NVmB dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev.

Projektová dokumentace navrhuje stavební úpravy a změnu využití části objektu. Při stavebních úpravách budou rozšířeny stávající otvory, budou nově provedeny příčky a mění se dispoziční uspořádání v části pavilonu D1. Projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti budovy, opravu vnějšího pláště a zateplení fasád objektu D1 a D2.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči si OPP MMB vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 27.04.2020 pod č.j. NPÚ-371/31063/2020 (B.P.) a doručeno na OPP MMB dne 27.04.2020. NPÚ ÚOP v Brně sděluje, že *provedením zamýšlených prací nedojde k ohrožení či narušení kulturně historických hodnot, pro které bylo ustanoveno ochranné pásmo MPR Brno.*

Z obsahu odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých z vlastní úřední činnosti dospěl OPP MMB k závěru, že stavební úpravy objektu Křídlovická 30b v rozsahu dokumentace předložené na OPP MMB, jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. Uvedenými úpravami nedochází ke kolizi s hodnotami, které je třeba prostřednictvím ochranného pásma z pohledu státní památkové péče chránit.

Podkladem tohoto závazného stanoviska je mimo jiného výkres „Nový stav – pohledy (výkr.č. D.1.1-7)“, jehož platnost je stvrzena razítkem a podpisem OPP MMB.

Z uvedených důvodů OPP MMB věc posoudil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Toto závazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu úkonem správního orgánu, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.


Ing. arch. Martin Zedníček
vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 01
OBDRŽÍ: Pam Arch s.r.o., IČO 26289491, Ječná 1321/29a, 621 00 Brno
spis
NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně

SP. ZN.: OŽP/MMB/0161987/2020 (DS)

VYŘIZUJE: RNDr.Řezníčková

Brno 15.05.2020

Č. J.: MMB/0195505/2020/Rezh

TEL/E-MAIL: 542174534 / reznickova.helena@brno.cz

Závazné stanovisko

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

PamArch s.r.o., IČO: 26289491, Ječná 29a, 621 00 Brno

(dále jen „žadatel“)

SOUHLASÍ

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona s povolením stavby „**Rekonstrukce a zateplení pavilonu D ul. Křídlovická 904/30b**“, z hlediska nakládání s odpady.

Stručný popis stavebního záměru:

Jedná se o rekonstrukci a zateplení pavilonu D ul. Křídlovická 904/30b.

Odůvodnění

OŽP MMB obdržel dne 17.04.2020 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „**Rekonstrukce a zateplení pavilonu D ul. Křídlovická 904/30b**“. Předložená projektová dokumentace je v oblasti odpadového hospodářství zpracována v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

OŽP MMB jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a shledal, že skutečnosti uvedené v předložené projektové dokumentaci

týkající se odpadového hospodářství jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, a proto vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

otisk razítka

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

POČET LISTŮ 02

OBDRŽÍ

PamArch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 BRNO

NA VĚDOMÍ

referenti oddělení ochrany a tvorby ŽP, OŽP MMB, zde

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

17.04.2020

NAŠE Č. J.:

MMB/0161987/2020/SLOT

SPIS. ZN.:

OZP/MMB/0161987/2020 (DS)

PamArch s.r.o.

Ing. arch. Robert Ševčík

Vránova 1241/3

621 00 BRNO

VYŘIZUJE:

Ing. Tereza Slováková

TELEFON:

+420 542 174 569

E-MAIL:

slovakova.tereza@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrm

DATUM:

18.05.2020

POČET LISTŮ:

3

Rekonstrukce a zateplení pavilonu D, část D1 a D2, Křídlovická 904/30b, parc. č. 1599, 1600, 1601 k.ú. Staré Brno

Stavebník: MČ Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže, Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno

Stanovisko pro stavební řízení

Městská část: Brno-střed

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny s rekonstrukcí a zateplením pavilonu D **souhlasí** za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

Jedná se o rekonstrukci pavilonu D, část D1 (SO 01), dojde k vnitřním úpravám, změně využití části objektu a rozšíření stávajícího otvoru ve zdi. Dále se jedná o zateplení pavilonu D, část D2 (SO 02).

- **z hlediska ochrany ovzduší** dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Odborný referent: Mgr. Michaela Semrádová, tel: 542 174 572, semradova.michaela@brno.cz

Vytápění objektu zůstává beze změny. Objekt je vytápěn stávající výměňkovou stanicí napojenou na centrální zásobování tepelnou energií. **Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění je nutno předložit ke schválení na OŽP MMB.**

Za činnost, při které může docházet ke znečištění ovzduší, lze považovat v souladu s § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší možnou zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními pracemi. Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. Referát ochrany ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými materiály byla dodržována technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti a to zejména:

- **okamžité kropení vzniklých prašných ploch v době suchého a větrného počasí**
- **pravidelná kontrola čistoty dotčených přilehlých komunikací a chodníků a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá očista**

- skladování sypkých a lehkých stavebních materiálů na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru
- **při přepravě sypkých materiálů zabránit jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.)**
- zajištění konstrukce kolem stavby před roznosem materiálu do okolního prostředí
- řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv. mokré řezačky) případně důkladné kropení řezaných materiálů
- používání vozidel a stavebních strojů, které splňují emisní normu EURO III a vyšší

- **z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:

Odborný referent: RNDr. Helena Řezníčková, tel: 542 174 534, reznickova.helena@brno.cz

K projektu bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0195505/2020/Rezh ze dne 15.05.2020.

- **z hlediska ochrany přírody a krajiny** dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a **z hlediska ochrany a tvorby zeleně**:

Odborný referent: Ing. Tereza Mičková, tel: 542 174 554, mickova.terezka@brno.cz

Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1.

OŽP MMB doporučuje realizovat práce, pokud možno, mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých objektech možný i celoročně.

Před zahájením prací je nutné objekty prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku.

V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), tel.: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody.

V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (např. netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody.

Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek sankce ve výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti může být uložena pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody).

Odborný referent: Ing. Tereza Pokorná, tel: 542 174 089, pokorna.terezka@brno.cz

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839031 Travníky a jejich zakládání.

O povolení ke vstupu a dočasnému užívání plochy zeleně zažádejte OŽP ÚMČ Brno-střed, který stanoví specifické podmínky a požadavky.

O vyjádření zažádejte správce uličního stromořadí, tj. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, Brno, který stanoví specifické podmínky a požadavky z hlediska ochrany stromů v ulici.

Otisk razítka

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

PŘÍLOHA

závazné stanovisko č.j. MMB/0195505/2020/Rezh

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

tohoto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáno dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 604836/20 **Číslo žádosti: 0120 756 411 („žádost“)**

Název akce („Stavba“)	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, REKONSTRUKCE PAVILONU D: část D1, část D2
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení
Žadatel	Pam Arch s.r.o.
Stavebník	Pam Arch s.r.o.
Zájmové území	Obec Brno-město
	Obec Brno
	Kat. území / č. parcely Staré Brno
Platnost Vyjádření	16. 4. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (i) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.,
- (ii) Společnost CETIN a.s. **za podmínek splnění bodu (iii) tohoto Vyjádření souhlasí**, aby Stavebník anebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu anebo činnost povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona,
- (iii) Stavebník anebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,
- (iv) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překážku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení,
- (v) Pro účely přeložení SEK dle bodu (iv) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překážky SEK.

Číslo jednací: 604836/20

Číslo žádosti: 0120 756 411

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnost i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti anebo iii) jakýmkoliv porušením povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistentku linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyřízení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situaci výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy územové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 16. 4. 2020.

404
CETIN a.s.
Čelakovec 231019, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ00894063
1102



Číslo jednací: 604836/20

Číslo žádosti: 0120 756 411

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **PVSSEK** společnosti **CETIN a.s. se, prosím, obraďte na společnost uvedené níže.**

CETIN a.s. - středisko Moravský Jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177, služební doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603853439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 2818, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vrn.cz, vytyceni@content-vrn.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišenská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Petr Košíř, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jih Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrochovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jih Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrochovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horák

se sídlem: Polická 877/36, 568 02 Svatavý - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horák, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horak@sy@gmail.com

Radim Zabloudek

se sídlem: Taboř 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899389 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudek, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudek@seznam.cz

Štěpán, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@stel.cz



Číslo jednací: 604836/20

Číslo žádosti: 0120 756 411

STRATEL

se sídlem: Na březně 340 Rozdruhovice, 664 34 Brno-venkov
IČ: 26259427 DIČ: CZ26259427
kontakt: Daniel Stránský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o.

se sídlem: Hutářova 21, 612 00 Brno
IČ: 49436821 DIČ:
kontakt: Mílan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytyceni@centrum.cz

Unicab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice
IČ: 26961873 DIČ: CZ26961873
kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz

civí společnosti CELLIN, je slavnostně dokumentací zajištěn také. C

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

výsadbě trvalých porostů,

- Slavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- Zjistil-li Slavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Slavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na

posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná

zpracovániím projektové dokumentace ke Stavbě, oz

průtlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové

(vii) Je-li Slávda umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo křídla Slávdy Kabelovodem vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo pod křídla nad Kabelovodem, je Slávenčík poovní příděloží POS k posouzení zakřivení Slávdy v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Slávenčík rovněž poovní zakřeslí profil Kabelové kátrny.

6. POVINNOST STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ii) Pet (5) Pracovníků dle před zapsanými jazyky/činami vztahu k tomu, že Stávek je Slovákův povinný zapsaný společností CETIN, že zahrnuje Stávek, povinný vydat jazyk SER a termínu dle Přistěhování Stávek a die Slovákův zákonu SER a vyjádření trasu SER je Slovákův povinný seznámit se s tímto, který bude anebo by mohl být zemi, place vztahu k Stávek a prodat v případě povinný k tomu povinnosti bude Slovákův odpovědi společností CETIN za náklady a škody, které povinný k tomu povinnosti společností CETIN zahrnuje a je povinný je společností CETIN úhrad.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti n

paneů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než j

kabeiovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů, vozidly či mechanizací pod nadzemním projezděním strojů, lze využít zde vytklé podzemního vlnění. Stavebník rovněž prováděl zde výzkum podzemního vlnění.

(iv) dostatečná a umožňující společně a bezpečně zvládnout přetřasy, nákladu či průřezu střílu, vzrůsteli či mechanizace. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen poskytnout tak, aby nedošlo ke změně hlučivého užití nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen v blízkosti sloupů práce s azbyřnou mletí, ořezávání, výkopové práce v blízkosti sloupů, vzdálenosti vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 14.04.2020	UPTS/OS/24375/2020	Ing. Jiří Walzner	Praha / 14.04.2020

Věc: Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, REKONSTRUKCE PAVILONU D: část D1, část D2

Oznámujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Poskydnutí prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno e-mailovou adresou: ochrana@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz.
- V předmetu zprávy bude uvedeno, *č.j. tohoto stanoviska*, *Oznámení zahájení prací*.
- Podklady k průběhu trasy kabelu CRA jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objedávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací nechte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. **VYTYČENÍ** objednejte nejpozději 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s., kontaktní osobou je Ing. Marek **Vitula** tel. **603 855 225**. Objedávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubič stře, sblížeč apod.).
- po dobu výstavby učinite veškeré nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na příslupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- dohledně, aby organizace provádějící práce zrušila zemní podkabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana **Vaclava Popelku** tel. **266 005 615**, nebo **603 855 615** k provedení kontrol před zakládáním kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k zaházení. Ke kontrole výzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neproplacené každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizací, která vydala toto vyjádření.

- při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
- bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- pisemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
- pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, výjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících **dodatečnou ochranu** (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo přikládáku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004470, fax 251 004480 s nepřetržitou službou.

S pozdravem
Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Sikorská 2117/1
169 00 Praha 6
(33)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad, trasa ČRa


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do **14.04.2021**

Úhradu částky za vyjádření provádě na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na příloženém zjednodušeném daňovém dokladu.

PIN: 2033

Žádost č. j. UPTS/OS/243775/2020

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



**Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno**
Pracoviště: Starobrněnská 7, 601 69 Brno

Číslo jednací: MCB/2020/0065223/HL.AA
K podání: MCB/2020/0060598/HL.AA

Vše číslo jednací:

Spisová značka: 2910/MCB/2020/0005052/12

Vyřizuje: Ing. Jarmila Hlaváčková, tel. 778 752 409

ID datové schránky: qykbwe7

V Brně dne 27.04.2020

Pam Arch s.r.o.
Vránova 1241/3
621 00 Brno

Vyřáďení k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – rekonstrukce ŠD v budově D“

Na základě Vaší žádosti o vyřáďení k projektové dokumentaci pro stavební povolení týkající se akce "ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – rekonstrukce ŠD v budově D" (SO01 rekonstrukce pavilonu D: část D1 a SO02 zateplení pavilonu D: část D2) týkající se parc. č. 1599 v k.ú. Staré Brno, která nám byla svěřena statutárním městem Brnem pro potřeby školství Vám sdělujeme, že k výše uvedené akci nemáme připominek.

S pozdravem

Mgr. Petra Ondrašíková
vedoucí
OŠSKM UMČ Brno-střed

Příloha:
Rozdělovník: spis