


LEGENDA ELEKTRO

- RE Elektroměrový rozvaděč – stávající
R1 Hlavní rozvaděč skalky – nový
R2 Rozvaděč přípravný – nový
EVS Rozvaděč EVS – stávající
 Přepínač střídavý, 250V, 10A
 Přepínač střídavý dvojitý, 250V, 10A
 Spínač jednopólový 250V, 10A
 Spínač sériový, 250V, 10A
 Přepínač křížový, 250V, 10A
 Stmívač DALI
 Světlo stropní
 Světlo nástěnné/závěsné
 Světlo sloupkové venkovní
 Zásuvka jednoosobná, 250V, 16A
 Vývod pro spotřebič
 Stoupací vedení
 Domácí videotelefon
 Elektromagnetický zámek
 Vývod sdělovacího kabelu
 Kouřový detektor
 Trasa rozvodů silnoprůdu
 Přívodní vedení CYKY–J 4x10mm²
 Vedení CYKY–J 5x2,5mm² od R1 k R2
 Sdělovací kabel SYKYFY 5x2x0,8mm²
 Kabely k senzorům EVS

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A Světlo přisazené LED 12W, 1200lm, 3000K, Ø150x72mm
B Světlo přisazené LED 58,6W, 3900lm, 3000K, Ø600x100mm
C Světlo venkovní sloupkové 35W, IP44, 1000x115x205mm
D Světlo přisazené LED 25W, 2500lm, 3000K, Ø300x58mm
E Světlo zavěšené LED 29,9W, 3244lm, 3000K, 1200x85x65mm
F Světlo zavěšené LED 32,6W, 3338lm, 3000K, mikroprismatické, 1200x85x65mm
G Světlo zapuštěné LED 12W, 1080lm, 3000K, Ø166x36mm
H Světlo přisazené LED 24W, 2200lm, 3000K, Ø380x58mm
J Světlo přisazené LED 12W, 900lm, 3000K, 586x40x78mm
K Světlo přisazené LED 12W, 600lm, 3000K, 170x90x28mm
N Světlo nouzové přisazené s piktogramem LED 2W, IP44, 1h
N1 Světlo nouzové přisazené LED 2W, 1h, univerzální optika

POZNÁMKA:
Rozvody slaboproudu budou uloženy v podlaze
nebo ve zdech v ohebných instalačních trubkách
pr. 25mm
Je nutné dodržet odstupy slaboproudých rozvodů
od silnoprůdých při jejich souběhu:
– při souběhu do 5m odstup 6cm.
– při souběhu nad 5m odstup 20cm.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MAREK ŠIMONIK	INVESTOR: Statutární město Brno, MČ Brno-střed	DATUM: 3/2022	Atelier Kopecký 
ING. M. KOPECKÝ AUTORIZOVANÝ ARCHTEKT ATELIER K O P E C K Ý s.r.o. Podsednická 3, BRNO kopecky@issrova.cz	Elektroinstalace 1.NP		
SPOLUPRÁCE: ING. MARTIN ŠOLC	AKCE: MŠ BRNO, SOUKENICKÁ 8, p.o. – – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ČÁSTEČNOU REKONSTRUKCI	FORMÁT: MĚŘÍTKO: 1:50 STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.3	