

KNIHA SVÍTIDEL - REFERENČNÍ TYPY

Označení svítidla	Typ	Název	Počet
A1	PNL076-PLUS-KIT01-40W	40W Backlit Panel Pro - Plus, 600x600mm, 840 with Driver	15
B1	FE-CADENCE-F DAB 2xE27	FE-CADENCE-F DAB 2xE27 stropní svítidlo mosaz antik (M2)	21
C1	0051275	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL	4
D1	AMY004	18W Farne Interior Bulkhead, White, 840	3
E1	0004873	START TKSP S 14W 4K 90 WB WHT	6
F1	COV212-11-840-110-0000	COVENTINA 212 57W/840 PC/PCO 7340lm 1400mA HO IP66 (náhrada za "2x58W")	2
NP1	EMG019	3W Emergency Bulkhead IP65, 765, with Exit Legends	7

LEGENDA

- SVÍTIDLA – TYP KNIHY SVÍTIDEL
- SVÍTIDLA PROTIPANICKÁ – TYP KNIHY SVÍTIDEL
- VYPINAČ, 230V, 10A, ŘAZENÍ Č.1
- VYPINAČ, 230V, 10A, ŘAZENÍ Č.5
- PŘEPINAČ, 230V, 10A, ŘAZENÍ Č.6
- PŘEPINAČ, 230V, 10A, ŘAZENÍ Č.6+6
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 230V/16A,IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A,IP20
- VÝVOD 230V (OSVĚTLENÍ,TECHNOLOGIE,AJ)
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ROZVADĚČ
- KABELOVÁ TRASA

Soustava napětí:
3 PEN AC 400/230V, TN-C – hlavní napájecí rozvod
3 NPE AC 400/230V, TN-S – rozvody za hlavním rozvaděčem
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:
základní ochrana před dotykem živých částí dle čl. 411.1
čl. 411.1 izolací, krytí, přepážkami
základní ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
doplňková ochrana před dotykem neživých částí
čl. 411.3.3 proudovým chráničem

Nedílnou součástí projektu je technická zpráva!

VYPRACOVAL Ing. Stojaspal	ODP. PROJ. PROFESE Ing. Stojaspal	KONTROLOVAL Ing. Stojaspal	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. Mareček	<div><div></div><div>ELEKTROMS</div></div> <div>Ing. Martin STOJASPAL IČ: 88280314 +420 776 260 800 info@elektroms.cz</div>
MÍSTO STAVBY: k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418 INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno				FORMÁT A1
AKCE: Masarykova 6 – zpracování PD na opravu dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika				DATUM 4/2022
				STUPEŇ DPS
				MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH: DISPOZICE ELEKTROINSTALACE				ZAK. ČÍSLO: 2204
				ČÍS. VÝKRESU D.1.4.4–02