

 STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN20)

 TEPLÁ VODA (PPR PN20)

 CÍRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN20)

## UCHYCENÍ POTRUBÍ

NOVÉ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU  
NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY  
VODOVODU U VODOMĚRNÉ SESTAVY

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLOACÍ MIRELON tl. 13mm.  
CÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLOACÍ MIRELON tl. 13mm  
OSTATNÍ NECÍRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLOACÍ MIRELON tl. 13mm.

## KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ



KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ  
JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

## COORDINACE

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

TV	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV
U	UMYVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
P	PISOÁR

## VÝTOKOVÉ ARMATURY


	ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO DŘEZ A VANU
	ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/4" BEZ SVĚRNÉ MATKY PRO MYČKU A PRAČKU
	ROHOVÝ VENTIL PRO PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM WC JE OBSAŽEN V BALENÍ
	SMĚŠOVACÍ VODOVODNÍ BATERIE DN 1/2" PRO UMYVADLA, SPRCHY A VANY

### LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

ELE. NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO -VIZ.TECHNICKÁ ZPRAVA

## LEGENDA ARMATUR

KK	KULOVÝ KOHOUT
VKK	VYPOŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
F	FILTR



Autorizoval:  
Ing. Miroslav Bartoň

Generální projektant:  
MARK VALA s.r.o.  
Josefská 516/1  
602 00 Brno

Vypracoval:  
Martin Kopecký

INVESTOR: **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno,zastoupeno: JUDr. Markétou Vaňkovou**

STAVBA:

# Masarykova 6 - zpracování PD na opravu dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru

MÍSTO STAVBY:

**k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418**

ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU

## SCHÉMA VNITNÍŘHO VODOVODU



MARK VALA  
architecture

**PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**  
Martin Kopecký, IČO:07860056  
Růždka 287,756 25 Růždka  
tel.+420 603 544 735  
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT	A3+
DATUM	01/2022
STUPEŇ	DPS
OBJEKT	

MĚŘÍTKO

**1:50**

Č. VÝKRESU

005

SADA	1	2	3	4	5	6	7	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---