



LEGENDA ARMATUR

- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK VYPOŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- F FILTR
- BV VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL
- P MANOMETR
- RŠ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- KK S F. KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- PV POJISTNÝ VENTIL
- RV REGULAČNÍ VENTIL DVOUCESTNÝ - NAPŘ. CV216MZ + POHON
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL S NASTAVENÍM PRŮTOKU - NAPŘ. TRV ECLIPSE
- T TEPLOMĚR
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL
- RTD REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - VRAT (50°C) - Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (70°C) - Cu POTRUBÍ

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	15x1	18x1	22x1	28x1,5	35x1,5	42x1,5
t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- KRMM XXX/XXXX TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDNÍM SPODNÍM PŘIPOJENÍM ŠÍŘKA/VÝŠKA VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU, REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
- 22/600/XXXX DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, TYP/VÝŠKA/DÉLKA VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU, REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
- TPV-2, RŠ 15 m=94 kg/hod TPV - NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉ INTEGROVANÉ VLOŽKY, REGULAČNÍ ŠROUBENÍ - DN15 VYPOČTENÝ PRŮTOK TOPNÝM TĚLESEM

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ MĚDNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PE

ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUB SUPERSAN (15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5) VČ. OHYBŮ, REDUKCÍ, T-KUSŮ A.TD. SPOJOVANÉ LISOVANÍM NEBO PÁJENÍM POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH , ZAVĚŠENÉ POD STROPEM, V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY

Generální projektant:
MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1
602 00 Brno

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno,zastoupeno: JUDr. Markétou Vaňkovou

STAVBA:
Masarykova 6 - zpracování PD na opravu
dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru

MÍSTO STAVBY:
k.ú. Město Brno (610003), parc. č. 420; 418

ČÁST: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
NÁZEV VÝKRESU
SCHÉMA VYTÁPĚNÍ



PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Martin Kopecký, IČO:07860056
Růždka 287,756 25 Růždka
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecsky.cz

FORMÁT A3+
DATUM 01/2022
STUPEŇ DPS
OBJEKT

MĚŘÍTKO

1:50

Č. VÝKRESU

004

SADA 1 2 3 4 5 6 7 8