

OBJEKT:	Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace	OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA:	Úvoz 57, 602 00 Brno-střed	STUPEŇ POPLACHU: I.
SPOJENÍ:	541 212 843	

PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU:

- Příjezd je možný těsně k objektu.
- Před hlavním vchodem je mříž, je nutné použít dveře pro zásobování.
- Nástupní plochy jsou před objektem.
- Prostor před objektem je svažitý.
- Střecha je pochozí. Vstup na střešku je z třetího patra, z prostoru chodby.

CHARAKTER OBJEKTU:

- Půdorysné rozměry objektu jsou cca 29 m x 12 m, výška cca 9 m.
- Maximální počet osob v objektu: 16 zaměstnanců + 1 zaměstnanec MMB (školní asistent) a 118 dětí.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

- Objekt není dělen na požární úseky – tvoří jeden požární úsek.
- v 1.PP – sklady, kotelná, soc. zařízení, přípravná jídla, prádelna, šatna, denní místnost pro zaměstnance a kartotéka
- v 1.NP – šatny dětí, soc. zařízení, herna, ložnice, příruční sklad na lehátka, sborovna, kuchyňka
- v 2.NP – herna, ložnice, soc. zařízení, příruční sklad na lehátka, kuchyňka na výdej jídla a kancelář ředitele
- v 3.NP – herna, ložnice, soc. zařízení, příruční sklad na lehátka, kuchyňka na výdej jídla a kancelář zástupce ředitele

KONSTRUKCE OBJEKTU:

- Konstruktivní systém je nehořlavý.
- Konstruktivní systém je stěnový. Nosné i obvodové zdivo je z cihel. Zastropení je provedeno ze ŽB předpjatých panelů. Vnitřní dělení prostoru je provedeno pomocí cihelných příček. Schodiště je ŽB prefabrikované. Zastřešení – plochá střecha nad požárním železobetonovým stropem.

ODPOJENÍ ENERGÍÍ:

Hlavní vypínač elektrické energie: se nachází za dveří u vstupu do 1.PP (viz půdorys)

Hlavní uzávěr vody: se nachází v kotelně v 1.PP (viz půdorys)

Hlavní uzávěr plynu: se nachází na obvodové stěně (viz situace) a v kotelně v 1.PP (viz půdorys)

ÚNIKOVÉ CESTY:

- Z objektu vedou pouze nechráněné únikové cesty na volné prostranství. V objektu se nenachází žádné CHÚC.

VENTILACE:

- Větrání objektu je přirozené.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:

- Objekt bez nouzového osvětlení.

PŘÍTOMNÉ HOŘLAVÉ LÁTKY

- dřevo (nábytek), textil (lůžkoviny), plast, papír (doklady, kreslicí materiál)

HASIVA:

- **Vnější odběrné místo** – je zajištěno z podzemního požárního hydrantu (DN 100, Q= 32 l/s), ve vzdálenosti cca 616 m na rohu ulice Čápkova a Jana Uhra. Další nadzemní požární hydrant (DN 300, Q= 33 l/s), ve vzdálenosti cca 350 m na rohu ulice Veverí a ulice Jiráskova, viz situace.

- **Vnitřní odběrná místa** – v objektu jsou vnitřní odběrná místa, které jsou nefunkční.

Pro prvotní zásah je objekt vybaven dostatečným množstvím PHP odpovídajícího typu.

DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- Provozní doba objektu je od 7⁰⁰ do 16³⁰.
- JPO se ve večerních hodinách do objektu dostanou, tak že kontaktují „osoby znalé objektu“ nebo násilím (nutno otevřít dveře „destruktivně“).
- V objektu se může vyskytovat až 135 osob.
- V objektu nejsou evakuační, osobní výtahy ani nákladní výtahy.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, kde se nachází děti (i osob s omezenou schopností pohybu), musí se počítat s výskytem většího množství osob a je pravděpodobná ztížená evakuace osob i zasahujících Jednotek PO toxickými zplodinami hoření (možnost vývinu dýmu a zakouření prostoru).
- V chladných měsících zajistit tepelnou ochranu osob – deky, přemístění do neohrožených objektů v rámci areálu, převoz.
- Požární poplach je vyhlášen ústně osobou, která identifikuje bezprostřední ohrožení a to např. voláním: „HOŘÍ“.
- Evakuace probíhá dle únikových plánů, shromaždiště osob je určené před objektem MŠ.
- EPS, SHZ ani SOZ není instalováno.
- V objektu se nachází EZS. Zapíná se po skončení pracovní doby, od 17³⁰ do 6⁴⁵.

ZNALOSTI O OBJEKTU MÁ (INFORMACE POSKYTNE):

Funkce
Ředitelka školy

Kontakt
+420 777 145 411

Jméno
Bohumila Urbánková