





















-  Vypínač č.1
-  Vypínač č.5
-  Vypínač č.6
-  Třífázový vypínač
-  Nouzové tlačítko
-  Žásuvka 230V 16A
-  Dvojžásuvka 230V 16A
-  3F žásuvka 400V
-  Žásuvka pro sdělovací zařízení
-  Elektrický vývod
-  Elektrický vývod 1F
-  Elektrický vývod 3F
-  Svítidlo dle legendy svítidel
-  Světelný vývod stropní
-  Světelný vývod nástěnný
-  Modul pro nouzové osvětlení
-  Ventilátor
-  Uzemnění
-  Vnitřní telefon interkomu
-  Rozváděč silnoproudu

PRO ELEKTROINSTALACI V PROSTORU SE SPRCHOU MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 33 2000-7:01 ed. 2
PRO ELEKTROINSTALACI V UMÝVACÍM PROSTORU MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 33 2130 ed. 2
SOUSTAVA - 50HZ 230V/400V/1N-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM VODÍČEM H67V-U
ROZVODY PŘEVODNÝ VODÍČÍ CYKLY
POHYBLIVÉ PŘÍVODY OD PŘEDZÁŘAZENÝCH VÝPÍNAČŮ KE SPOTŘEBNÍKŮM PŘEVODNÉ KABELY H07RN-F V CHRÁNIČÁČÍCH
U SPOTŘEBNÍČŮ GASTROPROVOZU BUDE PONECHÁN VOLNÝ KONEC KABELU O DÉLCE MIN. 2,5 m
VÝVODE UZEMNĚNÍ BUDOU VÝVODY O 1 m NAD PODLAŽOU
DĚLKA VÝVODŮ NA ZEMNĚNÍ BUDE PONECHÁNA MIN. 1,5 m
INSTALACE BUDE PŘEVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ed. 2 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KUPELNÍ ZEJMENA ČSN 33 2000-7:01 ed. 2, INSTALACE BUDE PŘEVEDENA SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD,
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVĚ BĚHEM KONTROLNÍHO DNŮ!
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.
V MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ UKLÁDANOU DO CHRÁNIČŮ S DOSTATEČNŮ MECHANICKOU ODOLNOSTÍ!
PŘI MONTÁŽI MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVANĚ S DALŠÍM PROFESÍM NA STAVĚ!
FINÁLNÍ POSKYT ZÁŠKŮV A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI OSOUPŠATI S INVENTOREM POPL. ARCHITEKTEM NA STAVĚ!
FINÁLNÍ POSKYT ZÁŠKŮV A VÝVODŮ PRO JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGIE BUDE UPŘESNĚNA DLE KONKRÉTNÍHO DODANÉHO ZAŘÍZENÍ

Název akce:	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ (ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o.)										
Místo stavby:	k.ú. Veveří [610372], poz. parc. č. 896										
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno										
Profese:	D.1.4.e - ELEKTROINSTALACE							Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP - UZEMNĚNÍ							Číslo výkresu:	03		