

Vážený pan
Ing. Kazimír Horák

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/12226/2022**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **01.11.2022**



Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a souhlas s činnostmi v ochranném pásmu**

Název akce : „ **Podzemní kontejnery na třídění odpad Brno – střed, lokalita Janáčkovo nám. – Antonínská**“

Vážený pane,

v prostoru shora uvedené stavby se nachází stávající zařízení ve správě TSB, a.s. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započatím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen příslušnému stavebnímu úřadu
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- **základy pro podzemní kontejnery provádějte min. 0,5m od stávajících kabelů VO a min. 1,5m od hrany základu stožáru VO**
- **v případě poškození, budeme požadovat výměnu celého kabelového pole.**
- **Nová obruba nesmí být umístěna na kabelu VO!!**
- před zahájením prací přizvěte 14 dní předem pracovníka správy majetku TSB, a.s (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení stavby přizvěte opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Předávací protokol bude předložen při ko-laudaci
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 1,5 roku
- budeme přizváni ke kontrole dodržení vzdáleností, které jsou uvedeny v tomto vyjádření - volejte 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude předložen příslušnému povolujícímu stavebnímu úřadu
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s (tel. 545 424 040). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřej-ně prospěšném zařízení.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

TSB

Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barvířská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

