

LEGENDA



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZEMINA
- ZATRAVNĚNÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE- ZATEPLENÍ Z MINERAL.VATY TL. 180 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S01 - ZATEPLENÍ FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 450 mm
 - STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA !!dle odtrhových zkoušek!!
- v případě nutnosti odstranění omítky bude podklad očištěn, vyrovnán
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
- nanášeno po obvodu a na terče ve středu izolační desky
- FASÁDNÍ TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- (např. Isover TF profil), součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1, mechanické kotvení talířovými hmoždinkami zapuštěno
- a zavíčkováno dl. 250 mm v počtu 6ks/m²
 - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKELNOU SÍŤOVINOU
- (PERLINKOU)
- PENETRAČNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR
 - PROBARVENÁ ZATÍRATELNÁ OMÍTKA fr.1,0 mm(1,5)
- ve dvou odstínech dle výběru investora

180 mm

3 mm

<div><div><div>W</div><div>PROJEKČNÍ & INŽENÝRSKÁ ČINNOST s.r.o.</div></div></div>		Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK		Číslo paré:
<div><div><div>Akce:</div><div>MŠ Brno, Úvoz 57 - zateplení budovy</div></div><div><div>Objekt:</div><div></div></div></div>		<div></div>		
<div><div><div>Vypracoval:</div><div>ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ</div><div></div></div><div><div>Investor:</div><div>Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno</div></div></div>		Stupeň PD:	DSP	<div><div>S</div><div></div></div>
		Datum:	05/2023	
		Měřítko:	1:50	
<div><div><div>Název výkresu:</div><div>NK- PŮDORYS 2.NP</div></div></div>		Formát:	5,5x44	
		Číslo výkresu:	D.1.1- 011	