

PŮDORYS 1.PP - VODOMĚRNÁ SEŠŤAVA

1045

# MÍSTNOST PRO VODOMĚR

# S1.10

REDUKČNÍ VENTIL DN50  
KULOVÝ KOHOUT DN 50  
S VYPOUŠTĚNÍM  
ZPĚTNÝ VENTIL DN 50  
KULOVÝ KOHOUT DN 50  
S VYPOUŠTĚNÍM  
R 25/50  
UKL. KUS DL. 75 mm  
VODOMĚR DN 25  
UKLIDŇOVACÍ KUS DL. 150 mm  
R 50/25  
KULOVÝ KOHOUT DN 50

OPRAVNÁ SPOJKA MULTI/JOINT 3000 DN50  
JIŠTĚNÁ V TAHU

NAVAZUJE VNITŘNÍ ROZVOD VODY

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY LT DN50

--	--



## ŘEZ - VODOMĚRNÁ SESTAVA

## 1. INTRODUCTION

U.T.

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY LT DN50

KULOVÝ KOHOUT DN 50  
R 50/25  
UKLIDŇOVACÍ KUS DL. 150 mm  
VODOMĚŘ DN 25  
UKL. KUS DL. 75 mm  
R 25/50  
KULOVÝ KOHOUT DN 50  
S VYPOUŠTĚNÍM  
ZPĚTNÝ VENTIL DN 50  
KULOVÝ KOHOUT DN 50  
S VYPOUŠTĚNÍM  
REDUKČNÍ VENTIL DN50


## 1. Preface

500

výškopisný systém: Bpv

$\pm 0,000 = 224,720 \text{ m.n.m}$

kótováno v mm

zodpovědný projektant stavby: Ing. Michal Palaščík		zodpovědný projektant částí dokumentace: Ing. Jiří Šveska		 VH-AUTOLUX HROBNÍHO PŘEDŮVĚ 147, 664 41 TROUBSKO PANEČLÁK - 12 612 00 BRNO TEL: 541 428 018, MOB: 602 889 271 E-mail: sveska@vhautolux.cz	
projektant stavby: Ing. arch. Martin Hlava Ing. arch. Michal Poláš		vypracoval: Zdenka Koudelková			
investor:  Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		stupeň:  DPS			
stavba:  „ REKONSTRUKCE OBJEKTU ZELNÝ TRH 250 / 14-16 “ na pozemku p.č. 446 v k.ú. Město Brno, Mečová 250/7, Zelný trh 250/14		datum:  09/2015			
název části:  Dokumentace stavebního objektu		formát:  2 A4			
název stav. objektu:  Dokumentace technických a technologických zařízení Přípojka vody		část:  D			
obsah:		měřítlo:  1:25		č. výkresu:  D2.1.04	