

Vážená paní
Ing. Eva Wagnerová
Tomešova 503/1
602 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 81 / 282 / 24

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE

4. 3. 2024

Vyjádření k existenci stromů a ploch ve správě VZmB ve vztahu k akci

„Janáčkovo náměstí“

Jako správce uličního stromořadí ve městě Brně Vám sdělujeme, že na ulici Kounicově a Smetanově se v místě zákresu či v těsné blízkosti nacházejí v rámci uličního stromořadí stromy, které nesmí být stavbou ohroženy. Při plánování staveb a v průběhu realizace prací požadujeme u všech stromů dotčených stavbou či souvisejícími aktivitami respektovat **normu Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 a Arboristický standard Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017, zejména:**

PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ FÁZE

- Výběr dřevin pro ochranu - stromy, u nichž lze předpokládat, že by mohlo umístěním stavby a souvisejícími aktivitami dojít k jejich ovlivnění (zpravidla v obvodu staveniště plus 5 m vně této hranice).
- Inventarizace a hodnocení vybraných stromů dle standardu Hodnocení stavu stromů SPPK A01 001:2018 – zákres do situace a tabulka hodnocení.
- Návrh ochranných opatření (viz níže) – ochranná opatření musí být specifikována před zahájením prací, musí být součástí každé projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat minimálně níže uvedené zásady ochrany stromů a bude tvořena jak textovou tak grafickou částí.
- Projektová dokumentace obsahující zásady ochrany stromů, bude zasílána k vyjádření správci zeleně.

REALIZAČNÍ FÁZE

Ochrana vegetační vrstvy půdy

- Bez instalované ochrany proti zhuštění nesmí být v chráněném kořenovém prostoru stromů ukládán žádný materiál, výkopky, vybavení či zařízení, chráněný kořenový prostor nesmí být pojižděn mechanizací.

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromu nesmí být menší jak 200 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány.
- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií světlé barvy.

Ochrana kmene a koruny

- Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně obedněn do výše koruny. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.
- Jako ochrana může sloužit také oplocení chráněného kořenového prostoru do výšky alespoň 1,5 m a může být společné pro skupinu stromů.
- Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
- Stromy budou chráněny proti vlivům tepelných zdrojů – vzdálenost otevřeného ohně min. 20 m, ostatních zdrojů tepla min. 5m od okraje průměru korun dřevin.

Úprava stanoviště


- Během stavební činnosti v chráněném kořenovém prostoru stromů bude v případě potřeby prováděna zálivka stromů – provlhčen musí být celý prokořenitelný prostor. Zálivku je vhodné provádět s ohledem na aktuální klimatické podmínky opakovaně po celou dobu trvání stavebních prací. Zahájení zálivek a jejich opakování bude upřesněno odborným dozorem či správcem zeleně.

Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a upřesnění pracovních postupů v kořenovém prostoru stromů (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760).

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO



Ing. Jozef Kasala
ředitel