



Tabulka místností 1.PP - NÁVRH			
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
0.01	Chodba	5,19	Cihly
0.02	Technická místnost	11,30	Cihly
0.03	Sklep	8,40	Cihly
0.04	Výměníková stanice	12,56	Cihly
		37,45 m²	

LEGENDA

- STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN16)
- TEPLÁ VODA (PPR PN16)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN16)
- UŽITKOVÁ VODA (PPR PN16)
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

- ELE. NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed,
Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Múčka Veselý architekti s.r.o.
Karlova 933/7, 614 00, Brno
IČO: 07587295
DIČ: CZ07587295
office@muckavesely.cz



MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň
KRESLIL: Martin Kopecký
KONTAKT: +420 603 544 735

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00
p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]

DATUM:
09/2024

FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby

MÉRITKO: ČÍSLO PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1:50

DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU 1.PP

ČÍSLO VÝKRESU:
002