



Legenda EZS

- ÚSTŘEDNA PZTA
- KLÁVESNICE LED S DISPLEJEM
DRIVER LED WITH DISPLAY
- Expander EZS2 BUS 5 INOUT
- SÍRÉNA POPLACHOVÁ 120dB
- MAGNETICKÉ ČIDLO OTEVŘENÍ
- ČIDLO AUDIO ROZBITÍ SKLA
- PIR VĚJÍŘ

Legenda IT

- ROZVADĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 19", 15U
- DVEŘNÍ TELEFON S TLAČÍTKY - 2x vývod SK
- DATOVÁ ZASUVKA 2xRJ45 cat.6 UTP
- ACCES POINT 2,4GHz, 5GHz, 1GB S NAPÁJENÍM 802.3at PoE
- BEZPEČNOSTNÍ KAMERA VNITŘNÍ S NAPÁJENÍM PoE

Veškerá kabeláž vedena v podlaze nebo ve stěnách pod omítkou
SLP kabely ve stěně vedeny v trubkách.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu

Všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabeláže požárně utěsněny musí být použita certifikovaná těsnicí hmota
Svítlidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích CHÚC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000+ 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK INVEZTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
<div>GENERALNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz</div> <div><div>MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTİ</div></div>		<div>ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Josef Veselý, ČKA 04535</div> <div>KRESLIL: Ing. Miroslav Kadmožka</div> <div>KONTAKT: +420 731 402 773 +420 739 219 936</div>	
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby			
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 03/2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		MĚŘÍTKO:	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO PÁŘE:	
NÁZEV VÝKRESU: schéma slaboproudy		ČÍSLO VÝKRESU: 21	