


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1	SCHODIŠTĚ	11,97	–	11	SEKRETÁŘKA	5,04	2555
2	CHODBA	8,35	VIZ PŮDORYS	12	ŘEDITELNA	13,39	2560
3	CHODBA	14,66	VIZ PŮDORYS	13	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	3,06	2580
4	PŘÍPRAVA ZELENINY	14,55	VIZ PŮDORYS	14	SKLAD POTRAVIN	19,69	2540
5	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,33	–	15	ÚMÝVÁRNA	10,37	2510
6	SKLEP	41,36	–	16	WC	1,06	–
7	SKLAD	22,00	VIZ PŮDORYS	17	DENNÍ MÍSTNOST	5,83	2510
8	KOTELNA	13,50	VIZ PŮDORYS	18	CHODBA	15,81	2840
9	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	7,99	–	19	KUCHYNĚ	43,66	2580
10	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	8,40	–	20	SKLAD TERMOSŮ	2,2	–

POZNÁMKY

- vícenásobné zásuvky 230 V ve vodorovném rámečku v místech slaboproudů sdrúžit do společného rámečku
- zásuvka 230V IP44



spodní hrana zásuvek 130cm od podlahy
Mimo přípravný a umýváren jsou stěny obloženy dřevěnými panely pero drážka



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRANIČEM
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ -
- PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÉ -
ČSN 33 2000-4-41 ED.2

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Duřáček Malé Lipy 298, 664 07 Pozalice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDÍSLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Oprava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH		DATUM Říjen 2019
situace 1.p.p. elektroinstalace zásuvkových obvodů		STUPEŇ DPS
		MĚŘÍTKO 1:50
		FORMÁT 840x360

