

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	Č. MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
1	SCHODIŠTĚ	13,10	–	8	LOŽNICE	21,15	2865
2	CHODBA	30,67	VIZ PŮDORYS	9	LOŽNICE	15,43	2855
3	PŘEDSÍŇ WC	3,33	2985	10	SKLAD HRAČEK	4,48	–
4	WC UČITELÉ	1,02	2985	11	HERNA	56,68	2855
5	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,06	2985	12	WC + UMÝVÁRNA	6,48	2865
6	WC + UMÝVÁRNA	5,57	–	13	PŘÍPRAVNA	13,51	2885
7	HERNA	84,08	2845	14	LOŽNICE	32,93	2915

POZNÁMKY

vícenásobné zásuvky 230V ve vodorovném rámečku v místech slaboproudů sdrúžit do společného rámečku



akumulační boiler



lednice



myčka

sporáková kombinace, ukončení přívodu pro sporák směrem k podlaze založit chráničku na pohyblivý přívod



elektrický rozvaděč

spodní hrana zásuvek 130cm od podlahy

Mimo přípravný a umývárny jsou stěny obloženy dřevěnými panely pero drážka

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ - ČSN 33 2000-4-41 ED.2

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT
ADRESA	Domínkánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miroslav Dvořáček Malé Lípky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Oprava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH	situace 2.n.p. elektroinstalace zásuvkových obvodů	
	DATUM	Říjen 2019
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:50
	FORMÁT	840X360

