

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLA VÝŠKA [mm]	Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLA VÝŠKA [mm]
1	ZADVĚŘÍ	11,10	VIZ PŮDORYS	8	SCHODIŠTĚ	21,85	VIZ PŮDORYS
2	HERNA + LOŽNICE	57,00	2850	9	CHODBA	11,66	3695
3	WC + UMÝVÁRNA	5,96	—	10	WC + UMÝVÁRNA	7,99	—
4	CHODBA	10,47	2880	11	WC UČITELĚ	1,20	—
5	PŘÍPRAVNA	12,92	2860	12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,08	—
6	LOGOPEDIE	15,80	—	13	HERNA	79,37	3545
7	ŠATNA	15,80	—	14	LOŽNICE	22,38	3530

POZNÁMKY

vícenásobné zásuvky 230V ve vodorovném rámečku  
v místech slaboproudů sdružit do společného rámečku

akumulační boiler

lednice

sporáková kombinace, ukončení třífázového přívodu

spodní hrana zásuvek 130cm od podlahy

Mimo přípravný a umývárny jsou stěny

obloženy dřevěnými panely pero drážka

elektrický rozvaděč

pro sporák směrem k podlaze založit chráničku na pohyblivý přívod

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, TNS, 50Hz  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
DLE ČSN 33 200-4-41 ČL.411 A 415.1  
VNĚJŠÍ VLIVY - PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3  
ČSN 33 2000-4-41 ED.2  
- PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ -

INVESTOR	Statutární město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominiánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lpky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Oprava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH	situace 1.n.p. elektroinstalace zásuvkových obvodů	
	DATUM	Říjen 2019
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:50
	FORMÁT	840x360

