

ROZVADĚČ: OCELOLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 72MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V588xš620xh136
KRYTÍ: min. IP40/20
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S
PŘÍVODY: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNÉ REZERVNÍ VÝVODKY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A

PROJEKTANT ČÁSTI: LUKÁŠ KOLMAN, BOŘETICKÁ 4133/6, BRNO 628 00 TEL: 723453611, LUKAS@ELEKTROKOLMAN.CZ				
NÁZEV AKCE: KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 1– OPRAVA BYTU Č.9				
MÍSTO STAVBY: byt. č. 9, Konečného náměstí 50/1, na pozemku p. č. 931/4 v k.u. Veveří				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno				
ČÁST: D1.4.2.2. Rozvaděč RB				
ODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DATUM	06/2024
LUKÁŠ KOLMAN	LUKÁŠ KOLMAN	LUKÁŠ KOLMAN	POČET A4	03
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RB			–	D1.4.2.2



