

TRAUBOVA 3a, BYT Č. 5 - VYTÁPĚNÍ NOVÝ STAV

M 1:50

LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ZPETNÉ POTUBÍ
- VSTUP DO ŘEŠENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY
- VENTILÁTOR + VEDENÍ VZT V PODHLEDU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
1.1	CHODBA	13,14	LEPENÝ VINYL	+ 2.940
1.2	WC	1,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	+ 2.950
1.3	CHODBA	1,19	LEPENÝ VINYL	+ 2.970
1.4	KOUPELNA	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1/SDK PODHLED - 2800
1.5	KUCHYŇ	13,66	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
1.6	POKOJ	3,42	LEPENÝ VINYL	+ 2.960
1.7	SPÍŽ	3,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	+ 2.980
1.8	POKOJ	24,98	LEPENÝ VINYL	+ 2.950
1.9	POKOJ	23,61	LEPENÝ VINYL	+ 2.950
1.10	ŠATNA	3,08	LEPENÝ VINYL	+ 2.160
1.11	BALKÓN	4,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	+ 2.850

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 94,14

POZNÁMKA

- ZDROJ TEPLA - ELEKTRO KOTEL 9kW, STACIONÁRNÍ EL. ZÁSOBNÍK 100L
- OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ SE SPODNÍM NAPOJENÍM
- ROZVOD TEPLA Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
- V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ NA POTRUBÍ OSADIT AUT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY
- VŠECHNY NOVÉ RADIÁTORY BUDOU MÍT TERMOSTATICKÝ VENTIL + HLAVICE A TAKÉ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ
- VEDENÉ POTRUBÍ BUDE VŽDY SCHOVENÉ BUĎ V PODHLEDU NEBO V DRÁŽCE VE STĚNĚ
- TRASOVÁNÍ NOVÉ NAVRŽENÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ BUDE PŘÍZPŮSOBENO V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZVLÁŠTĚ VNITŘNÍ ELEKTRO ROZVODŮ) A S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍCH KCÍ (ULOŽENÍ PŘEKLADŮ A STROPNÍCH KCÍ) A NEŘEŠENÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ CELÉHO OBJEKTU
- KOTEL BUDE VŽDY PŘEKRYTÝ DŘEVĚNÝM KRYTEM, POKUD NENÍ UMÍSTĚNÝ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, KTERÝ TAK ESTETICKY ZAKRYJE NEVZHLEDNÉ NAPOJENÍ A ROZVODY

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1

OZNAČENÍ

PODROBNOSTI O ZMĚNĚ

DATUM

PODPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Bc. Monika Pěničková

PROJEKT4HOME

Místo stavby: Černá Pole, parc. číslo: 3799, Traubova 1915/3a, byt č. 5

Zakázkové číslo: 23_129

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Datum: 05/2024

Stavba:

OPRAVA BYTŮ ETAPA 7/2023

Stupeň: DPS/DVZ

Měřítko: 1:50

Část stavby: SO 01 Bytová jednotka ulice Traubova 3a, byt č. 5

Část PD: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

Obsah výkresu: VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV

Číslo výkresu: 1

Číslo paré:

Tato dokumentace je duševním majetkem Projekt4Home s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Projekt4Home s.r.o.