



Tabulka místností 1.PP - NÁVRH			
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
0.01	Chodba	5,19	Cihly
0.02	Technická místnost	11,30	Cihly
0.03	Sklep	8,40	Cihly
0.04	Výměňíková stanice	12,56	Cihly
		37,45 m²	

- LEGENDA POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - SEKUNDÁRNÍ ČÁST VRAT (50°C) - Cu POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - SEKUNDÁRNÍ ČÁST PŘÍVOD (70°C) - Cu POTRUBÍ

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU					
DN	15x1	18x1	22x1	28x1,5	35x1,5
t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm

- DLE VYHLÁŠKY 193/2007
- LEGENDA ZAŘÍZENÍ
- 22/900/700
- RŠ-H 15\_X
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU ČELNÍ DESKOU, TYP/VÝŠKA/DÉLKA SE SPODNÍM STŘEDOVÝM, NEBO PRAVÝM PŘIPOJENÍM
- REGULAČNÍ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ PRO DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM (M24X1,5) DN15 NASTAVENÍ REGULACE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Nečada KRESLIL: Martin Kopecký KONTAKT: +420 603 544 735	

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby			
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 09/2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		MÉRITKO: 1:50	ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY			
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VYTÁPĚNÍ 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU: 002	

- POZNÁMKY:
- A) ROZVODY V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A PO OBJEKTU
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ POLOTVRDÉ (15x1; 18x1; 22x1) A POTRUBÍ MĚDĚNÉHO TVRDÉHO (28x1,5; 35x1,5)
  - SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ POMOCÍ SVĚRNÝCH ŠROUBENÍ, POPŘ. PRESS FITINKEM
  - POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, V DRÁŽKÁCH NEBO POD STROPEM V OBJÍMKÁCH
  - TEPLOTNÍ SPÁD SYSTÉMU JE 70/50°C
- B) TEPELNÁ IZOLACE ROZVODŮ
- VŠECHNY PÁTEŘNÍ ROZVODY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ A PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES, BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
  - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 sb.
- C) VŠEOBECNĚ
- NUTNO DODRŽET MONTÁŽNÍ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ
  - OKRAJOVÝ IZOLAČNÍ PÁS MUSÍ BÝT PROVEDEN NA VŠECH VERTIKALNÍCH KONSTRUKCÍCH JAKO JSOU SLOUPY, OTVORY PRO DVEŘE, KRB, STĚNY APOD.