

**Korespondenční adresa**

Teplárny Brno, a.s.  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Atelier Kopecký s.r.o.  
Mojmír Kopecký  
Podsednická 1342/3  
615 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

11/01/20232

Naše značka

001218/2023/TB

Vyřizuje / linka

Y. Wastlová / 545 162 845  
wastlova@teplarny.cz

V Brně, dne

12/01/2023

**Věc: Stanovisko k technické infrastruktuře**

Akce	Brno, Odstranění stavby
Žadatel	Atelier Kopecký s.r.o.
Investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed
Zpracovatel PD	Atelier Kopecký s.r.o.
Účel stanoviska	Pro bourací práce
Platnost stanoviska	Do 12/01/2025
MČ, k.ú.	Brno – střed, Trnitá

Vážený pane Kopecký,

uvedenou stavbou budou dotčena práva Tepláren Brno, a.s. (dále jen TB).

Uvedená stavba Mlýnská 319/27 se nachází v ochranném pásmu parovodu v kanálovém a bezkanálovém uložení, který je vedený v komunikaci ulice Štěpánská. Dále je v ulici Mlýnská umístěný parovod uložený v železobetonovém kanále. Součástí bezkanálového parovodu je i svazek komunikačních kabelů a chrániček vedený nad parovodním potrubím.


Trasy uvedených tepelných rozvodů nejsou ve Vámi dodané koordinační situaci zdokumentovány. Informativní zákresy trasy parovodu jsou přílohou tohoto stanoviska.

Pro získání zákresu trasy parovodu v digitálním formátu zašlete situaci s ohradou zájmového území ve vektorovém formátu (dwg, dgn) na [hermann@teplarny.cz](mailto:hermann@teplarny.cz).

K odstranění stavby nemáme námitek za podmínky, že v průběhu realizace celé akce bude respektován parovod v komunikaci ulice Mlýnská a Štěpánská, ke kterému bude zachován časově neomezený přístup z důvodu bezproblémového zachování jeho provozu.

Toto stanovisko platí pro dokumentaci doručenou do TB dne 11/01/2023 v příloze žádosti o vyjádření ze dne 11/01/2023.

S pozdravem



**TEPLÁRNY BRNO**  
Teplárny Brno, a.s.  
korespondenční adresa:  
P O BOX 215, 658 15 Brno

.....  
Ing. Pavel Škaroupka  
vedoucí oddělení rozvoje sítí a GIS