

Ing. Kazimír Horák
Barvy 779/36
638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 02.06.2025

NAŠE ZNAČKA
BVK/10159/2025

VYŘIZUJE / LINKA 
Ing. Kateřina Petrušková /
543433265
kpetruskova@bvk.cz

BRNO
5.6.2025

VĚC

Brno, ul. Hlinky, p.č. 763, k.ú. Staré Brno, polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, vyjádření k projektové dokumentaci, souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „**Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, ul. Hlinky, Brno**“

Projektová dokumentace řeší novostavbu tří polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad – 2 kontejnery o objemu 5 m³ (pro papír a PET) a 1 kontejner o objemu 3 m³ (pro sklo). Umístění polopodzemních kontejnerů je navrženo do stávající plochy zeleně. Plocha s polopodzemními kontejnery je situovaná v souběhu s veřejným chodníkem v ulici Hlinky, mezi vzrostlými stromy a sloupy trolejového vedení DPMB.

Půdorysná velikost stavby polopodzemních kontejnerů s novou zpevněnou plochou činí 2,30 x 5,41 m, včetně osazených nových chodníkových betonových obrub kolem kontejnerů. Do pozemku p.č. 762, k.ú. Staré Brno zasáhne pouze výkop pro umístění kontejnerů. Plocha chodníku v místě výkopu bude po osazení kontejnerů obnovena v původním rozsahu.

Kontejnery budou umístěny na pozemku p.č. 763, k.ú. Staré město na železobetonovou desku tl. 200 mm uloženou na základové spáře v hloubce 1,8 m pod okolním terénem. Deska bude 2x zalomená po 100 mm – kontejnery kopírují sklon chodníku. Výkop po osazení kontejnerů bude velikosti 2,55 x 5,21 m. Po osazení kontejnerů bude výkop zasypan hutněným pískem, případně hutnitelnou písčitou zemínou.

Touto stavbou nebudou dotčena zařízení v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a ani jejich ochranná pásma. Ve vzdálenosti 1,5 m od stavby je situována vodovodní přípojka PE 32 mm.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro povolení záměru za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením stavebních prací na místě samém, nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození vodovodní přípojku. Vytyčení lze dohodnout s panem Stelzelem, tel. 606 676 302 nebo na e-mailu: vytyceni.vodovodu@bvk.cz.
- V případě potřeby/dotčení vodovodní přípojky je nutné přizvat obvodového technika úseku správy vodovodní sítě pana Příhodu, tel. 724 141 433.

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku

S pozdravem



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ46347275



Ing. Veronika Vlčková
Vedoucí útvaru VHR

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: bvk@bvk.cz / ID datové schránky: c7rc8yf
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
na svých internetových stránkách bvk.cz a v sídle společnosti.