

## DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Dodatek k projektové dokumentaci stavebního záměru rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení Základní školy Brno nám. 28. října – objekt Stará 13/15 je zpracován na základě požadavku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Jedná se o doplnění nuceného větrání v prostorách toalet u nově zřizovaných šaten pro účely tělocvičny – řešení bude následující:

Z důvodu nedostupného okna (parapet ve výšce 2,0 m) bude na každé toaletě, tj. místnosti č. 106 a 107, instalován nástěnný radiální ventilátor **Vortice Quadro Micro 100**, průměr odvodu 100 mm. Odpadní potrubí bude vyvedeno na fasádu, obdobně jako u nuceného odvětrání šaten a sprch.

Parametry a použití ventilátoru jsou podrobněji uvedené v příloze D5.01.