

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

V Brně dne 24.11.2014

Spisová značka : S-KHSJM 48953/2014

Č.j: KHSJM 51984./2014/BM/HDM

Vyřizuje: MUDr. Eva Lysá

Pracoviště: Kabátníkova 10, Brno

Tel.: 541 126 413

Fax: 541 126 467

e-mail: eva.lysa@khsbrno.cz

Ing. Vladan Henek, MBA.

Lesní 725

664 01Bílovice nad Svitavou

„ZŠ a NŠ Brno, náměstí 28.Října, Brno – objekt Stará 13/15, rekonstrukce sociálních zařízení a plošiny pro handicapované“ – závazné stanovisko ke kolaudaci

Na základě žádosti podané dne 7.11.2014 Ing. Vladanem Henkem, MBA., IČ 88537005, dle předložené plné moci v zastoupení investora, posoudila KHS Jihomoravského kraje (dále jen „KHS Jmk se sídlem v Brně“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace: „ZŠ a NŠ Brno, náměstí 28.Října, Brno – objekt Stará 13/15, rekonstrukce sociálních zařízení a plošiny pro handicapované“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydává KHS Jmk se sídlem v Brně toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „ZŠ a NŠ Brno, náměstí 28.Října, Brno – objekt Stará 13/15, rekonstrukce sociálních zařízení a plošiny pro handicapované“

se souhlasí.

V souladu s 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, váže KHS Jmk vyslovený souhlas na splnění takto stanovené podmínky:

1. Pokud budou při stavbě vykonávány práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a současně s ním předem projednat opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu - § 5 vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
2. Ke kolaudaci investor předloží laboratorní rozbory vody v rozsahu - krácený rozbor, jak je stanoveno v § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

3. Ke kolaudaci investor předloží doklad o tom, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
4. Umývadla na hyg. zařízeních budou napojena na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody § 4a odst. 1 ve spojení s přílohou č. 1 odst. 8 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhl. č. 410/2005 Sb.“).
5. Výlevka bude napojena na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu včetně odtoku dle § 4a odst. 3 ve spojení s přílohou č. 1 odst. 7 vyhl. č. 410/2005 Sb.
6. Na WC pro dívky a pro chlapce u šaten u tělocvičny bude zajištěno větrání nucené (okno není otevíratelné z podlahy), tak aby bylo v souladu s požadavky § 18 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb.

Odůvodnění:

Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a změna dispozic za účelem vybudování dvou šatniček se sprchou a dvou hygienických zařízení (1 WC a umývadlo) u tělocvičny v 1.NP. V současné době mají žáci možnost převlékání pouze ve třídách. Realizací tohoto projektu by mělo, vzhledem k dispozičním možnostem objektu, dojít alespoň k možnosti převlékání a hygienické čistoty pro každé pohlaví zvlášť.

V 1.NP bude v jedné části objektu zřízeno hygienické zařízení pro dívky (2 WC a 2 umývadla v předsíni), úklidová komora s výlevkou a bezbariérové WC a v druhé části pak hygienické zařízení pro chlapce (záchodová kabina, 2 pisoáry a 2 umývadla) a hygienické zařízení pro personál.

Ve 2.NP bude při chlapeckém hyg. zařízení (1 záchodová kabina, 2 pisoáry a 2 umývadla) zřízena úklidová komora s výlevkou. Dále zde bude dívčí hyg. zařízení (2 záchodové kabiny a 2 umývadla), hyg. zařízení personálu (1 WC a 1 umývadlo) a šatna uklízeček (1 WC, 1 umývadlo, 1 sprcha a výlevka).

Ve 3.NP budou hyg. zařízení pro žáky obou pohlaví a budou řešeny podobně jako ve 2.NP, ale s malými vnitřními dispozičními rozdíly.

Součástí projektové dokumentace je i návrh instalace elektricky ovládané šikmé zdvižné plošiny na vstupním schodišti pro přístup osob s omezenou schopností pohybu.

Hygienická zařízení budou vybavena dávkovačem s mýdlem a osoušečem rukou. Podlahy budou z keramické dlažby, ve sprchách u šaten s protiskluznou úpravou. Na toaletách a úklidových komorách budou keramické obklady do výše 1800 mm, ve sprchách do výše 2200 mm. Všechna hygienická zařízení budou větrána nuceně.

Ve škole je cca 200 žáků a 20 personálu. Předpokládaná realizace stavebních prací je v období letních prázdnin 2015.

Podmínka č. 1 byla stanovena na podkladě § 41 odst. 1 a 3 z č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) z.č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 jeho prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, z nichž vyplývá povinnost kontroly kvality pitné vody ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 3 byla stanovena ve smyslu § 5 odst. 1 a odst. 4 z.č. 258/2000 Sb. Podmínka č. 4, 5 a 6 byla stanovena ve smyslu § 7 odst. 1 z.č. 258/2000 Sb.

KHS Jmk se sídlem v Brně přezkoumala předloženou žádost a dospěla k závěru, že věc v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo vydáno výše uvedené stanovisko.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-20-



MUDr. Eva Lysá

vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých Brno
KHS Jmk se sídlem v Brně

Rozdělovník:

1. Ing. Vladan Henek, MBA., IČ 88537005
2. KHS Jmk se sídlem v Brně - spis