



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

DEA Energetická agentura, spol. s r.o.
Ing. Ilona Damborská

Sladkého 13
617 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/020516/2016/JHa

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Havlasová / 543 433 258

BRNO

10.08.2016

160810J1

VĚC

Brno, k. ú. Veverří, p. č. 919/1, 920, „Úvoz 118 - výměna oken a oprava fasád a střechy včetně zateplení“, souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

V rámci stavebních úprav bytového domu bude dle předložené projektové dokumentace provedeno celkové zateplení objektu, výměna výplní otvorů, stavební úprava lodžii, oprava svislé hydroizolace do hloubky 500 mm a další drobné související stavební úpravy.

Stavebními úpravami nedojde k navýšení potřeby vody ani k navýšení odtoku splaškových a dešťových odpadních vod. Stávající vodovodní a kanalizační přípojka zůstane zachována. Inženýrské sítě v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. nebudou stavbou dotčeny.

K návrhu zásad organizace výstavby nemáme připomínky. Souhlasíme s umístěním objektů POV dle situace C.5.1.

- V případě potřeby vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka provozu vodovodní sítě pana Stelzela, tel. 606 676 302. Pro vytyčení kanalizace kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu kanalizační sítě pana Vrbíka L., tel. 606 758 358.
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu. Paty lešení umístěte mimo trasu vodovodní a kanalizační přípojky tak, aby bylo zachováno ochranné území (0,75 m od líce potrubí) kolem vodovodní a kanalizační přípojky.
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně přípojek dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí).
- Ovládací armatury, hydranty a revizní kanalizační šachty musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur.
- V případě potřeby kontaktujte technika provozu vodovodní sítě pana Vrbíka O., tel. 606 715 406, případně technika provozu kanalizační sítě pana Vrbíka L., tel. 606 758 358.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení.

Vyjádření má platnost jeden rok od data odeslání vyjádření a platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

Příloha: PD zpět