



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

AP-atelier, s.r.o.

Kabátníkova 2/105
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BRNO
722/010529/2017/AŠv Ing. Švihálková / 543 433 229 20.04.2017
VĚC 170420F1

Brno, k.ú. Štýřice, p.č. 414 a 416/1, ZŠ Bakalovo nábreží 8, vyjádření k PD "Nástavba a přístavba učebny a kabinetu ZŠ Bakalovo nábreží 8, p.č.414 a 416/1, k.ú. Štýřice" pro společné územní a stavební řízení – souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o vyjádření k PD ev.č.8886/17 doručené dne 30.3.2017, Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme:

Předmětem předložené PD je výstavba nové učebny a kabinetu v ZŠ Bakalovo nábreží 8, p.č.414 a 416/1, k.ú. Štýřice. Uvnitř budovy budou vybudovány nové šatny a umývárny. Výstavba bude provedena v rámci budovy školy a její rozšíření do prostoru stávající školní zahrady. Nedochází k nárůstu počtu žáků školy, ani zaměstnanců.

Zásobování vodou

K nárůstu potřeby vody nedochází, zásobování vodou je stávající vodovodní přípojkou napojenou na vodovodní řad DN 100 LI.

Odkanalizování

K nárůstu splaškových vod nedochází, nově navržený vnitřní rozvod splaškové kanalizace bude napojen na stávající kanalizaci v objektu.

Stávající retenční nádrž (Nástavba adm.budovy – 09/2011) o objemu 0,8m³ s povoleným odtokem 0,3 l/s bude zrušena.

Dešťové vody budou svedeny stávající přípojkou jednotné kanalizace DN 200 KT délky 3m, která je napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 600/900 BET. Pro danou lokalitu je Generelem odvodnění města Brna stanoven odtokový součinitel $\psi=0,4$. Povolený odtok dešťových vod bude dodržen.

- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá v případě potřeby stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození kanalizační stoku DN 600/900 BET – pro vytyčení kontaktujte obvodového technika kanalizačního provozu pana Radka Vitocha tel.č.606 676 346.
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti-tel.543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného

pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizačního řadu požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p.Radka Vitocha tel.č.606 676 346 a dbejte jeho pokynů.
- Zahájení prací oznamte provoznímu technikovi min.3 dny dopředu na uvedené tel.číslo.
- **Ochranná pásma:** Dodržte v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení a s Městskými standardy pro vodovodní síť ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5m při průměru do 500mm včetně a 2,5m při průměru nad 500mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdáleností od vnějšího líce zvětšují o 1,0m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací a.s.
- **Ochranná území:** Dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v Městských standardech pro vodovodní síť. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75m, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací a.s.

Toto vyjádření platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data jeho odeslání.

Doložené doklady si ponecháváme pro naši potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky 603 00 Brno
útv. VHR a OČS

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR