



TLOUŠŤKA IZOLACÍ MIRELON

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	TEPLÁ VODA
t	30mm	30mm	35mm	

LEGENDA UCHYCENÍ

ROZVODY POTRUBÍ BUDOU UCHYCENY A UPEVNĚNY SYSTÉMEM WALRAVIN

VZDÁLENOSTI PODPOR PRO PPR

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	STUDENÁ VODA
m	0,90	0,95	1,10	

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	TEPLÁ VODA
m	0,8	0,9	1,0	

LEGENDA PŘEDMĚTŮ

LEGENDA POTRUBÍ

— — — — — STUDENÁ VODA-PPR

_____ TEPLÁ VODA-PPR


— . — . — . — CÍRKULAČNÍ VODA-PPR

LEGENDA POTRUBÍ

— — — — — STUDENÁ VODA-PPR

_____ TEPLÁ VODA-PPR

— . — . — . — CÍRKULAČNÍ VODA-PPR

		48. pluku 1355, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI TEL.: 603 879 237 E-MAIL: projekte@whg.cz	
AKCE:		MÍSTO:	
BRATISLAVSKÁ 40		k.ú. Zábřovice parc. č.: st. 769	
PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. 40.Pluku 1355, 757 01 Valašské Meziříčí	STUPEŇ:	SP
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křížná 35/637, Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	DATUM:	6/2016
ZD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva	FORMAT:	14xA4
VYPRACOVAL:	S WHG s.r.o.	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	Bytový dům	MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	Zdravotechnika - vodovod		1:50
VÝKRES:	PŮDORYS 5. NP	ČÍSLO VÝKRESU:	V05