



Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Název veřejné zakázky:	Bratislavská 40
Evidenční číslo veřejné zakázky:	252
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno městská část Brno-střed
Sídlo:	Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ:	44992785
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č.1

Dobrý den,

dle výpisu výplní otvorů položka D1, D2a, D2b, D3 je uvedeno, že má být naceněna pouze dodávka + montáž plastového otvříváče křídla dveří, zárubeň bude stávající. Dle ověření u dodavatele plastových výplní toto řešení není možné, aby se na stávající zárubeň osadilo jen nové dveřní křídlo. Nelze kombinovat profil stávající zárubně a jiný typ profilu dveřního křídla. Navíc je zde uveden požadavek na malé sklápěcí okýnko, toto řešení nelze vyrobit, takový profil není. Také z estetického hlediska to není šťastné řešení, když stávající zárubeň bude jiného tvaru, také barevnost bude jiná vzhledem k novému dveřnímu křídlu. Jak tedy výše uvedené položky nacenit, případně lze zjistit profil stávající zárubně, aby se ocenilo i nové dveřní křídlo v tomto stejném profilu?

Položka D4 – dveře jednokřídlé s fixním nadsvětlíkem, výška dveří 2300 mm – při zachování minimální výšky nadsvětlíku 350 mm by poté byla výška dveří 1950 mm, což už nesplňuje požadovanou normovou průchozí výšku křídla 1970 mm. Jak tedy tyto dveře nacenit?

Odpověď č.1

Zpracovatel projektové dokumentace předpokládal, že dodavatel stavebních prací (resp. jeho poddodavatel plastových oken a dveří) sám prověří – dotazem u investora a kontrolou na místě samém, z jakých profilů jsou stávající dveře a okna vyrobeny (byly zabudovány před cca 3 lety, takže stejné profily jsou zřejmě dostupné). Bohužel do projektové dokumentace není možno uvádět konkrétní značky, ani obchodní názvy.


- V revidovaném výpisu oken a dveří jsou tedy nově uvedeny výměny dveří VČETNĚ zárubní.

Jedná se o položky D1, D2a, D3.

- Položka D2b – zůstává stejná, bude se jednat pouze o osazení dvojskla do stávajícího otvoru ve dveřním křídle, kde je dnes osazena plná výplň, vnitřní lišty zůstanou stejné.

- Položka D4 – byl vypuštěn fixní nadsvětlík, dveře jsou nově na celou výšku 2300 mm.

- Malá sklápěcí okénka ve dveřích je technicky možné vyrobit, stejná jsou použita na stejných dveřích ve vyšších patrech stejného objektu – viz foto níže. Mikroventilace v tomto případě není nutná.



Zadavatel na základě těchto dodatečných informací předkládá uchazečům nový soubor D.1.1.20 Výpis výplní otvorů - nový stav - REVIZE.pdf, tento soubor nahrazuje původní soubor (D.1.1.20 Výpis výplní otvorů - nový stav.pdf). Původní soubor (D.1.1.20 Výpis výplní otvorů - nový stav.pdf) si uchazeči nahradí novým souborem (D.1.1.20 Výpis výplní otvorů - nový stav - REVIZE.pdf), který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací předkládá uchazečům nový soubor D.1.1.08 Pohled východní - stávající stav, bourání REVIZE.pdf, tento soubor nahrazuje původní soubor (D.1.1.08 Pohled východní - stávající stav, bourání.pdf). Původní soubor (D.1.1.08 Pohled východní - stávající stav, bourání.pdf) si uchazeči nahradí novým souborem (D.1.1.08 Pohled východní - stávající stav, bourání REVIZE.pdf), který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací předkládá uchazečům nový soubor D.1.1.16 Pohled východní - nový stav REVIZE.pdf, tento soubor nahrazuje původní soubor (D.1.1.16 Pohled východní - nový stav.pdf). Původní soubor (D.1.1.16 Pohled východní - nový stav.pdf) si uchazeči nahradí novým souborem (D.1.1.16 Pohled východní - nový stav REVIZE.pdf), který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací předkládá uchazečům nový soubor soupisu AS Brno výkaz.xlsx, tento soubor nahrazuje původní soubor soupisu (AS výkaz.xlsx). Původní soubor soupisu (AS výkaz.xlsx) si uchazeči nahradí novým souborem soupisu (AS Brno výkaz.xlsx), který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO SE MĚNÍ BODY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TAKTO:

Bod 25.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 01.09. 2017 v 09.00 hod.

Bod 25.3. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání nabídek se uskuteční dne 01.09. 2017 v 9.15 hod. v sídle společnosti Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno v zasedací místnosti ve 4. NP. Při otevírání obálek s nabídkami

mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti Roviko s.r.o. a zástupci dodavatelů kteří podali nabídku (max. 2 osoby za jednoho dodavatele)

Ostatní části zadávacích podmínek se nemění.

Uchazeči toto vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zohlední ve svých nabídkách.

Přílohy:

D.1.1.20 Výpis výplní otvorů - nový stav - REVIZE.pdf

D.1.1.08 Pohled východní - stávající stav bourání REVIZE.pdf

D.1.1.16 Pohled východní - nový stav REVIZE.pdf

AS Brno výkaz.xlsx

V Brně dne 21.08.2017

ROVIKO s.r.o.
Vlárská 22, 627 00 Brno
DIČ: CZ27587511
Tel: 602 207 138

.....
Jiřina Rozmánková

Roviko s.r.o.
firma pověřená výkonem
zadavatelských činností