

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice

Cesta k úsporám energií



www.dea.cz

PROJEKTANT:	EVA TRINGELOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING.ZDENĚK VITULA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	EVA TRINGELOVÁ		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINUKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO		
IČ	449 92 785		
MÍSTO STAVBY	KOUNICOVA 1,3,5,7,9- BRNO STŘED		
ČÁST	D.14. a BLESKOSVOD	DATUM:	12/2016
NÁZEV STAVBY	FORMÁT:		
KOUNICOVA 1,3,5,7,9-OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ BUDOVY KOUNICOA 1,3,5,7,9 - BRNO - STŘED -VEVEŘÍ		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	16278
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ:		ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS MATERIÁLU		103	

HROMOSVOD- - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství
210 22-0101.RT3.	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěra rovné střechy a vodiče AlMgSi pr.8	m	720
210 22-0101.RT5.	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěr na svislé svody	m	545
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně dodávky FeZn pr.10	m	180
210 22-0101.RT2.	Vedení svodové CUI 3,5m včetně dodávky	ks	1
210 22-0101.RT2..	Polyamidových podpěr PA pro CUI vodič včetně dodávky	ks	4
210 22-0101.RT2..	Propojovací svorka vodič CUI a AlMgSi včetně dodávky	ks	2
210 22-0301.R02	Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák včetně dodávky	ks	16
210 22-0022.R02	Tyč jímací 2m i včetně dodávky podstavce na rovné střechy+dodávka tyče	ks	11
210 22-0022.R02	Tyč jímací 2,5m i včetně dodávky podstavce na rovné střechy+dodávka tyče	ks	27
210 22-0301.R03	Svorka hromosvodová SU včetně dodávky	ks	110
210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová SP1 včetně dodávky	ks	18
210-22-0301.R04	Svorka hromosvodová SK včetně dodávky	ks	10
210 22-0352.RT1	Hloubkový zemnič+ včetně dodávky	ks	32
210 22-0401.RT1	Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku	ks	16

CELKEM HROMOSVOD

Měření a revize HROMOSVODU	hod	105
-----------------------------------	------------	------------

DEMONTÁŽE	hod	310
------------------	------------	------------