

LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-Cu
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY-Cu
- TV TEPLÁ VODA
- ELEKTROINSTALACE+MaR

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


- PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY, jmenovitý rozsah výkonu 3,3-24 kW
- TYPOVÉ ODKOUŘENÍ Ø80mm, vedeno do stávajícího průduchu nad střechu. Celková výška 36 m, 2ks koleno 87°
- TYPOVÝ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Ø80mm, vedeno z exteriéru, pod stropem. Celková délka 12,6 m, 4ks koleno 87°

- 21-060070-60 OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM, UCHYCENO NA ZEĎ, v.600mm,š.700mm, hl. 66mm
- TRV TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ ŠROUBENÍ PRO PŘIPOJENÍ TĚLES VK - ROHOVÉ, DN15
- T1 PŘÍPRAVA PRO INSTALACI PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

LEGENDA ARMATUR

- KK DN KULOVÝ KOHOUT
- F DN FILTR

POZNÁMKA : TEPLOTNÍ SPÁD VYTÁPĚNÍ JE NAVRŽEN 70/50°C

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice			Cesta k úsporám energií  www.dea.cz	
PROJEKTANT:	Ing. Patrik Chmelíček		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	Marek Cabal			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	Marek Cabal			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO			
IČ	449 92 785			
MÍSTO STAVBY	KOUNICOVA 1,3,5,7,9, 602 00 BRNO-STŘED – VEVEŘÍ			
ČÁST	D.1.4.e Vytápění		DATUM: 1/2017	
NÁZEV STAVBY	KOUNICOVA 1,3,5,7,9 – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ		FORMÁT: 4x44	
			MĚŘÍTKO: –	
			STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO PROVEDENÍ STAVBY	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 16 278	
NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO PÁŘE: ČÍSLO VÝKRESU:	
SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE				D.1.4.e.102