

11 (B)

11 (A)

(A1)

⊗

SVÍTIDLA

POPIS SVÍTIDEL

11(B)

-----

-----

TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL

ČÍSLO OBVODU V ROZVADĚČI

SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 ŘAZENÍ 1, 5, 6

SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1, 5, 6

ZÁSUVKA DOMOVNÍ NÁSTĚNNÁ IP44

SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ – POVRCHOVÁ MONTÁŽ

OBLAST ZACHYCENÍ KUŽELOVÁ (KRUH 7m)

PRAHOVÉ OSVĚTLENÍ 1 – 1000 LX

ZPOŽDĚNÍ VYPNUTÍ 5S – 10 MIN.

SPINACÍ PRVEK RELÉ, 3 VODIČOVÉ PŘIPOJENÍ

ROZVADĚČE

ROZVODNÁ SOUSTAVA

VNITŘNÍ ROZVODY 3NPE AC 400 V/TN-S 1NPE AC 230 V/TN-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

DLE ČSN EN 61140 ed. 3 ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice			Cesta k úsporám energií 	
PROJEKTANT:	IVANA DĚDKOVÁ		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:	
KONTROLOVAL:				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	IVANA DĚDKOVÁ			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED			
IČ	449 92 785			
MÍSTO STAVBY	KOUNICOVA 1,3,5,7,9, 602 00 BRNO-STŘED, VEVEŘÍ		DATUM: 01.2017	
ČÁST	D.1.4.b. SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA			
NÁZEV STAVBY	KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ KOUNICOVA 1,3,5,7,9, 602 00 BRNO-STŘED, VEVEŘÍ			
NÁZEV VÝKRESU	ELEKTROINSTALACE - DŮM 7 - SKLEPY 02.PP		FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
			STUPĚŇ DOKUMENTACE: PRO PROVEDENÍ STAVBY	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 16278	
			ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: 104	