



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/17248

### „KOUNICOVA 1, 3, 5, 7, 9 – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ“

#### Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785  
Zastoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy č. 17248 zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.  
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice  
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)  
IČO: 415 39 656  
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078  
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: [zakazky@dea.cz](mailto:zakazky@dea.cz),  
tel.: 545 110 145



#### 2.1 Informace o veřejné zakázce

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2018-001681  
Název projektu dle žádosti o podporu: „Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů“  
Dotační titul: VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH  
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program  
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  
Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení  
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16\_098/0007648

#### Informace o zadávacím řízení:

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce  
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Otevřené řízení

#### Použité zkratky:

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz účastníka ze dne 24. 1. 2018**

*„Prosíme o doplnění k zadání Kounicova 1,3,5,7,9, Oprava obvodového pláště – Výpis otvorových výplní:*

*Většina oken je nadsvětlík vyklápěcí. Předpokládáme, že se bude ovládat pák. mechanismem.*

*Pokud ano jaký typ. Bude u všech nadsvětlíků nebo třeba jen jedno křídlo vyklápěcí v okně a ostatní budou na klíčky ?*

*Jednoduchá okna mají být jednoduchá okna se závěsy a kování jako ostatní kastlová ( špaletová okna) nebo to mají být Eurookna s celoobvodovým kováním ?*

*Podle nákresů např. Kounicova 1 :*

*09 -014 je malováno křídla jen otevíravá nebo jen sklápěcí. To vypadá jako jednoduchá okna, neboli jako venkovní rám kastlových oken.*

*015-025 je malováno křídla jako otevíravě sklopná, neboli jako Eurookna.“*

**Vysvětlení zadávací dokumentace dotazu č. 1 účastníka ze dne 24. 1. 2018:**

U pozic, kde je uvedeno, že jde o špaletová (kastlová) okna jde o náhradu původních kastlových oken a bude se k tomu vyjadřovat odbor památkové péče. V tomto případě tedy půjde o kompletní repliky otvorových výplní včetně způsobu otevírání atd. Ve stávajícím stavu jsou nadsvětlíky otevírané klíčkou (přikládáme ilustrační foto jednoho z oken jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení).

Okna 9-25 jsou okna (eurookna) s dvojsklem, jde o náhradu novějších výplní.

Pozice O9 a O19 jsou okna do odvětrávacích světlíků ze sociálních zařízení. Jedná se o původní okna, která však nejsou kastlová.

V Brně dne 29. 1. 2018

Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
starosta  
Dominikánská 2, 601 00 Brno  
07

Martin Landa  
Starosta MČ Brno-střed

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Fotografie otvorových výplní 7x (